

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE GÁS PARA EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

Em cada uma dessas localizações, deverá haver instruções claras referentes à operação do sistema com vistas à segurança do pessoal. De acordo com o código FSS, a liberação automática do gás não deverá ser permitida.

Exceto quando for de outra maneira permitido pela Administração, reservatórios pressurizados para armazenamento de agentes extintores, outro que não vapor d'água, deverão estar localizados fora dos compartimentos a serem protegidos, conforme a SOLAS.

Quando o agente de extinção de incêndios estiver armazenado fora de um compartimento protegido, deverá ele ser armazenado num compartimento seguro, facilmente acessível e eficazmente ventilado. Qualquer acesso a um desses compartimentos deverá ser feito, preferencialmente, pelo convés aberto e independente do espaço protegido. As portas devem abrir para fora.