

EQUIPAMENTOS FIXOS DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO

SISTEMA FIXO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO₂)

Para a utilização desse sistema, há a necessidade de se observar os seguintes cuidados:

- Evacuar todo o pessoal do ambiente do compartimento afetado;**
- Parar o sistema de ventilação e exaustão do compartimento (com acionamento de alarme, inclusive);**
- Desligar os diversos equipamentos;**
- Isolamento total do compartimento, a fim de evitar a perda do CO₂.**

No caso das praças de máquinas, a rede de canalizações deverá ser de tal natureza que em 2 minutos possam ser ali descarregados 85 % do gás das ampolas.