


MSB-1

A.C.	W.H.	C.C.U	M/C	G.L	T.L.
00.00	00.00	00.00	180.00	00.00	180.00

Total connected load = 180.00 KW

Maximum demand load = 152.00KW




MSB-2


A.C.	W.H.	C.C.U	M/C	G.L	T.L.
79.00	14.00	0.00	00.00	142.90	235.90

Total connected load = 235.90 KW

Maximum demand load = 168.940KW



BP #69105  
21/5/2013



Enquiry No. :	Registration No. :
CONSULTANT REG. No. :	GRADE : A
CONSULTANT STAMP & SIGNATURE :	SUB-CONSULTANT STAMP & SIGNATURE :
TECHNICAL MANAGER :	TECHNICAL MANAGER :
REGISTRATION No. :	REGISTRATION No. :

الأقصى للاستشارات الهندسية  
AI- AQSA Engineering Consultancy (Q.E.C)

PROJECT: **AGRI GREEN**  
FACTORY(G), OFFICE(G+1), STORE AND DINING ROOM

LOCATION: **INDUSTRIAL AREA**

CLIENT: **ENG. ADNAN FAHAD AL NAIMI**

DATE: **OCTOBER, 2012** / JOB NO.:

TITLE: **ELECTRICAL LAYOUT**  
**S.L.D**

DRAWING NO.: **E-07** / SCALE: **N.T.S**

DRAWN BY:	DESIGNED BY:	CHECKED BY:
	ENG-AHMED ATTIA	ENG-AHMED ATTIA
CAD FILE:	REGISTRATION No. :	REGISTRATION No. :
ARCH. MOHD RADWAN		
REVISION:	SIGNATURE	SIGNATURE