

Informe de redes técnicas

Documento de demostración con datos ficticios — generado para FlyWorkFlow.

1. Sistema revisado

Red señalada en la incidencia vinculada: suministro, desagüe o eléctrica.

2. Pruebas

- Prueba de presión hidrostática durante 2 horas.
- Medición de aislamiento y continuidad en circuitos.
- Inspección con cámara en tramos no visibles.

3. Resultado

Se localiza el tramo afectado y se documenta en el plano de redes.

4. Acción correctiva

Reemplazo del tramo, nueva prueba y registro antes del cierre de muros.

Ingeniero de redes — informe de demostración