

M 420

SICHERHEIT KOMPAKT



# Sicherer Umgang mit Elektrizität

Sicherheitsinformationen der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt

Redaktionsschluss dieser Auflage:  
3. September 2021

# Inhalt

<b>Einleitung .....</b>	<b>5</b>
Ziel dieses Merkblattes .....	5
Behandelte Themen .....	5
Arbeitsunfälle durch Strom .....	6
Beispiele von Gefährdungen .....	7
Sicherer Umgang mit Elektrizität .....	8
<b>Stromversorgung von Gebäuden und Räumen .....</b>	<b>9</b>
Errichtung und Änderung von Stromversorgungsanlagen .....	9
<b>Sicherheit beim Arbeiten an elektr. Anlagen und elektr. Betriebsmitteln .....</b>	<b>11</b>
Bauarten von Überstromschutzeinrichtungen (Sicherungen) .....	11
Fehlerstromschutzschalter .....	13
Leitungen und Steckdosen .....	14
Kinderschutz in Steckdosen .....	14
Überprüfung elektrischer Anlagen .....	15
Thermografie .....	15
Löschenmittel .....	15
Anlagenbuch, Schaltpläne .....	15
<b>Auswahl und Verwendung elektrischer Geräte .....</b>	<b>16</b>
Definition .....	16
Auswahl neuer Geräte .....	16
Bedienungsanleitung .....	17
Verwendung elektrischer Geräte .....	17
<b>Kurzzeichen und Symbole .....</b>	<b>18</b>
IP-Schutzarten für Geräte .....	20
<b>Kurzzeichen für Leitungen .....</b>	<b>21</b>
<b>Arbeiten in der Nähe von Freileitungen .....</b>	<b>24</b>
<b>Erste Hilfe nach Elektrounfällen .....</b>	<b>26</b>
Unfälle an Niederspannungsanlagen .....	26
Unfälle an Hochspannungsanlagen .....	26
Lebensrettende Sofortmaßnahmen .....	27
<b>Rechtsquellen, Normen, ÖVE-Bestimmungen .....</b>	<b>29</b>
<b>Verweise .....</b>	<b>30</b>
<b>AUVA-Merkblätter, Folder, Aufkleber .....</b>	<b>30</b>



# Einleitung

## Ziel dieses Merkblattes

Tagtäglich sind wir in der betrieblichen Tätigkeit ebenso wie im privaten Bereich mit den unterschiedlichsten Formen von Elektrizität konfrontiert.

Für den sicheren Umgang damit sind Grundkenntnisse darüber erforderlich,

- ob Belastungen oder Gefährdungen (z. B. durch defekte Leitungen) bestehen,
- welche Auswirkungen diese Belastungen auf den Menschen haben können und
- welche Maßnahmen zu treffen sind, damit es nicht zu Personen- oder Sachschäden kommt.

Das Merkblatt soll Sie als Nutzer:in von Strom und elektrischen Geräten mit den wichtigsten Gefahrenquellen und Sicherheitsmaßnahmen vertraut machen.

## Behandelte Themen

Elektrizität hat entweder natürliche Ursachen (z. B. Blitzentladung) oder tritt im Rahmen technischer Nutzung (z. B. in Form von Wechselstrom, Batterien, elektromagnetischen Funkwellen) auf.


Dieses Merkblatt behandelt hauptsächlich die Verwendung von Strom im Niederspannungsbereich bis 1.000 Volt Wechselspannung und 1.500 Volt Gleichspannung.

Die Themen elektromagnetische Felder („Elektrosmog“), Blitzschlag, elektrischer Explosionsschutz und Sicherheit in Hochspannungsanlagen werden hier nicht behandelt. Sie finden im Schlusskapitel dieses Merkblattes Verweise auf weitere Informationsmaterialien der AUVA.

## Arbeitsunfälle durch Strom

Die Gesamtzahl der von der AUVA anerkannten Arbeitsunfälle durch elektrischen Strom ist gering. Allerdings ist das Risiko, dass ein solcher Unfall tödlich endet, rund 25 Mal so hoch wie das durchschnittliche Risiko dafür bei allen anderen anerkannten Arbeitsunfällen.

Weit größer als die Zahl der tödlichen Unfälle ist aber jene der „Beinaheunfälle“. Auch wenn es keine gesicherten statistischen Daten dazu gibt, kann auf Basis betrieblicher Erfahrungswerte eine Unfallpyramide erstellt werden. Wir alle erleben im Durchschnitt mindestens einmal im Berufsleben eine gefährliche Situation im Umgang mit Elektrizität.



### Faktoren, die die Unfallschwere beeinflussen:

- Stromstärke
- Spannungshöhe
- Übergangswiderstände (Schuhwerk, Standort)
- Einwirkdauer
- Stromweg durch den Körper
- Stromart (Gleichstrom, Wechselstrom)

## Beispiele von Gefährdungen

Der Mensch ist auf unterschiedliche Weise durch Elektrizität gefährdet. Werden unter Spannung stehende Teile (z. B. blanke Leiter, die nicht abgeklemmt wurden) berührt, kommt es zu einer Elektrisierung: Strom fließt durch den menschlichen Körper.



*Strommarke an der Handinnenfläche*

Bereits durch defekte Steckdosen oder Anschlussleitungen kann es zu einer Berührung der Leiter kommen. Infolge eines Kurzschlusses, einer Stromunterbrechung oder durch Fehlverhalten beim Arbeiten an elektrischen Anlagen (z. B. Sicherungswechsel unter Last) können elektrische Lichtbögen auftreten. Sie verlöschen meist erst dann, wenn vorgeschaltete Schutzeinrichtungen wie Sicherungen den Fehler erfassen. Bis dahin kann an der Fehlerquelle sehr viel Energie in Form von Hitze (Stichflamme) freigesetzt werden.

Häufig treten aufgrund von falscher Verwendung, Mängeln oder Überlastung von Geräten oder Stromversorgungen Brände auf.



*Abgebrannter Steckdosenteil*

## Sicherer Umgang mit Elektrizität

Die Ursachen für Gefährdungen liegen sowohl im technischen Bereich (z. B. Produktfehler) als auch in jenem der Organisation (unzureichende Wartung und Prüfung) sowie im persönlichen Verhalten der Mitarbeiter:innen.

Sorgfältige Organisation erhöht die Sicherheit im Betrieb. Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsvertrauenspersonen, Ersthelfer:innen etc. müssen bestellt und den Mitarbeiter:innen bekannt sein. Zudem gehört festgelegt, wer wann welche Kontrollen und Überprüfungen durchführt. Erforderliche Unterlagen wie Sicherheits- und Gesundheitsschutzzdokumente, Prüfprotokolle, Bedienungsanleitungen etc. müssen im Betrieb aufliegen und bei Bedarf zugänglich sein.

Ebenso wichtig ist die Kommunikation: Mitarbeiter:innen gilt es detailliert zu informieren und präzise zu unterweisen.

In den folgenden Abschnitten werden technische, organisatorische und personenbezogene Sicherheitsmaßnahmen beschrieben, die die Gefährdung und daraus resultierende Unfälle reduzieren sollen.

# Stromversorgung von Gebäuden und Räumen

## Errichtung und Änderung von Stromversorgungsanlagen

Die Errichtung und Änderung von elektrischen Anlagen (Elektroinstallation) ist Elektrofachkräften vorbehalten. Laien:Laiinnen dürfen elektrische Anlagen nur bedienen und betreiben. Details dazu finden Sie im Folder „Elektrotechnische Arbeiten – Wer darf was?“.

### Bestimmungen für Anlagen in Räumen besonderer Art

Der:die Errichter:innen von Anlagen in Räumen besonderer Art hat spezielle Vorschriften zu beachten, die auch den:die Betreiber:in oder Benutzer:in solcher Anlagen betreffen können.

Derartige Anlagen sind zum Beispiel:


### Elektrische Betriebsräume (Niederspannungs- bzw. Traforäume)

Der Zutritt zu elektrischen Betriebsräumen ist fachkundigen bzw. speziell unterwiesenen Personen vorbehalten.

Elektrische Betriebsräume müssen als solche gekennzeichnet sein und dürfen nicht als Lagerraum verwendet werden.

### Begrenzte, leitfähige Räume

Dabei handelt es sich um Räume, deren Wände aus Metall oder entsprechend leitfähigem Material bestehen



*Schweißarbeiten in einem Behälter*

und in denen aufgrund ihrer geringen Ausdehnung großflächige Berührungen zwischen Menschen und leitfähigen Teilen unvermeidlich sind (z. B. Kessel, Tanks, Behälter und Betonschächte, nicht jedoch Erdlöcher, Künnetten etc.).

Werden elektrische Betriebsmittel wie handgeführte Bohrmaschinen oder Handleuchten in solchen Räumen in Betrieb genommen, sind spezielle Schutzmaßnahmen erforderlich, beispielsweise Schutzkleinspannung, Schutztrennung oder netzunabhängiger Betrieb dieser Geräte mittels Akku oder Batterie.



*Arbeiten in einem Kessel*

# Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln

## Bauarten von Überstromschutzeinrichtungen (Sicherungen)

### NH-Sicherungen

Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungen) dürfen aufgrund erhöhter Gefährdung (Lichtbögen, Verbrennungsgefahr) nur von Elektrofachkräften oder unterwiesene Personen ausgetauscht werden.

Der Wechsel darf nur dann unter Last durchgeführt werden, wenn dies mit Rücksicht auf den Kurzschlussstrom gefahrlos möglich ist.



*NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe*

Der gefahrlose Wechsel ist in der Regel nur dann möglich, wenn technische und persönliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.

### Schraubsicherungen, Sicherungsautomaten

Schraubsicherungen bis 35 A dürfen von jeder Person, also auch von elektrotechnischen Laien:Laiinnen, getauscht bzw. bedient werden. Das Bedienen von Sicherungsautomaten ist auch dem:der elektrotechnischen Laien:Laiin erlaubt.

Die Passeinsätze verhindern das Einsetzen falscher Sicherungen und dürfen daher auf keinen Fall entfernt werden. Die Schraubkappen der Sicherungen müssen frei von Beschädigungen sein. Sobald der Glaseinsatz in der Schraubkappe fehlt, besteht die Gefahr, dass man die unter Spannung stehenden Böden der Sicherungspatrone berührt.

## **Was ist zu tun, wenn eine Schraubsicherung oder ein Sicherungsautomat (Leitungsschutzschalter) immer wieder fällt?**

Wahrscheinlich liegt ein Mangel in der elektrischen Anlage selbst vor, der unverzüglich einer Elektrofachkraft zu melden und von dieser abzuklären ist. Bis dahin darf die Anlage oder der betroffene Teil der Anlage nicht verwendet werden. Keinesfalls darf eigenmächtig eine stärkere Sicherung eingesetzt werden.



*Von links nach rechts:  
Schraubsicherung DIAZED, Schraubsicherung NEOZED, NH-Sicherung*



*Leitungsschutzschalter*

## Fehlerstromschutzschalter

Der Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter bzw. RCD) ist die wichtigste Sicherheitseinrichtung gegen lebensgefährlichen Stromschlag in einer elektrischen Anlage.

FI mit einem Nennfehlerstrom von  $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$  sind in Neuanlagen Standard. FI ( $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$ ) erhöhen das Sicherheitsniveau erheblich und sind daher dringend empfohlen.

Um die Funktion des FI-Schutzschalters zu kontrollieren, ist die Prüftaste mindestens halbjährlich zu betätigen, sofern nicht der Hersteller:in ein kürzeres Prüfintervall angibt.



FI-Schutzschalter

### Was ist zu tun, wenn der FI-Schutzschalter immer wieder fällt bzw. sich gar nicht erst einschalten lässt?

Wahrscheinlich liegt ein Mangel in der elektrischen Anlage selbst vor, der unverzüglich einer Elektrofachkraft zu melden und von dieser abzuklären ist. Bis dahin darf die Anlage oder der betroffene Teil der Anlage nicht verwendet werden.

## Leitungen und Steckdosen

Bei offensichtlichen Beschädigungen an der elektrischen Anlage ist aufgrund erheblicher Brand- und Stromschlaggefahr umgehend eine Elektrofachkraft zu verständigen bzw. eine Reparatur zu veranlassen.

## Kinderschutz in Steckdosen


Steckdosen sind im Allgemeinen nicht gegen das Einführen unzulässiger Gegenstände gesichert. Neben einem 30 mA FI-Schutzschalter werden in vielen Anlagen (Wohnungen, Einfamilienhäusern, Kindergärten, Kinderstationen von Krankenhäusern etc.) Maßnahmen zum Schutz von Kindern gesetzt.

So soll selbst beim Versuch, dünne Metallgegenstände in Steckdosen einzuführen, verhindert werden, dass es zu einem elektrischen Schlag kommt. Bei manchen Modellen ist die Kindersicherung integriert (sog. Shutter) oder lässt sich mit einem entsprechenden Aufsatz nachrüsten (siehe Abb. rechts).

Kinderschutzplättchen sind nur dann erlaubt, wenn sie eine Einheit mit der Steckvorrichtung (Steckdose) bilden. Die Plättchen müssen in der Abdeckung integriert sein und dürfen die Eindringtiefe der Stifte in die Kontaktlöcher nicht verringern (ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1, Abschnitt 9.3).



*Defekte, gebrochene Dosenabdeckung*



*Oben: Steckdose mit integriertem Kinderschutzplättchen  
unten li: erlaubt  
unten re: verboten*

## Überprüfung elektrischer Anlagen

Nach der Errichtung bzw. Veränderung einer elektrischen Anlage muss die Elektrofachkraft eine Abnahmeprüfung durchführen und ein Prüfprotokoll darüber erstellen. An Arbeitsstätten und auf Baustellen sind regelmäßige Überprüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Elektrische Betriebsmittel sollten außerdem vor jeder Inbetriebnahme auf offensichtliche Mängel wie schadhafte Leitungsisolation und Gehäusesprünge überprüft werden. Defekte Betriebsmittel sind durch eine Elektrofachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person zu reparieren (*Siehe dazu den Folder „Wiederkehrende Kontroll- und Prüfpflichten in der Elektrotechnik“*).

## Thermografie

Die Thermografie wird für industrielle Wartungsanwendungen immer wichtiger. Die Elektrothermografie erlaubt es, Bauteildefekte und lose Klemmverbindungen einer elektrischen Anlage schnell und einfach zu orten. Die elektrische Anlage wird im laufenden Betrieb kontaktlos untersucht. Unregelmäßigkeiten wie Temperaturunterschiede, die meist mit dem freien Auge nicht erkennbar sind, lassen sich bildlich in unterschiedlichen Farben darstellen. Damit kann oftmals ein teurer Ausfall der elektrischen Anlage vorzeitig verhindert werden.

## Löschen

Bei der Auswahl der Löschen ist aus Sicherheitsgründen – es bestehen Gefahren wie die eines Stromüberschlags – die Art der elektrischen Anlage zu berücksichtigen (z. B. CO<sub>2</sub>-Feuerlöscher in elektrischen Betriebsräumen).

Diesbezügliche Auswahlhilfe bieten die Brandverhütungsstelle, das Feuerwehrkommando der für Ihren Betrieb zuständigen Feuerwehr, die „Technischen Richtlinien – Vorbeugender Brandschutz“ (TRVB) sowie die Norm ÖVE E 8350 Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe.

## Anlagenbuch, Schaltpläne

Für die elektrische Anlage müssen aktuelle Schaltpläne und Unterlagen verfügbar sein.

# Auswahl und Verwendung elektrischer Geräte

## Definition

Elektrische Geräte (elektrische Betriebsmittel) sind Gegenstände, die als Ganzes oder in Teilen zur Gewinnung, Fortleitung, Verteilung, Speicherung, Umsetzung oder zum Gebrauch elektrischer Energie bestimmt sind. Ortsveränderliche elektrische Geräte können in der Regel während des Betriebes bewegt oder leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden, während sie an den Versorgungsstromkreis angeschlossen sind. Dazu zählen handgeföhrte Elektrowerkzeuge (Bohrmaschine, Winkelschleifer etc.), Schutzkleinspannungs- und Trenntransformatoren, Handleuchten, Verlängerungsleitungen und Kabeltrommeln.

## Auswahl neuer Geräte

Die seit 1. Jänner 1997 verpflichtende CE-Kennzeichnung von Geräten durch Hersteller:innen bzw. Inverkehrbringer:innen gibt an, dass ein bestimmtes Produkt den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zur technischen Harmonisierung entspricht. Ist kein CE-Zeichen angebracht, so wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um kein Qualitätsprodukt handeln, das die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die Qualität der Sicherheitseinrichtungen eines Gerätes mit CE-Kennzeichnung kann je nach Hersteller:in sehr unterschiedlich sein.



Gängige Prüfzeichen auf Geräten

**Gängige Prüfzeichen auf Geräten**  
Ein:e verantwortungsbewusster:-bewusste Hersteller:in wird seine:ihre Geräte auch von einer neutralen Prüfstelle kontrollieren lassen.

Das Prüfzeichen einer anerkannten Stelle (z. B. ÖVE, VDE und GS – geprüfte Sicherheit) bescheinigt dem Anwender, dass bei der Erzeugung des Produktes alle relevanten Vorschriften eingehalten wurden.

## Bedienungsanleitung

Die Gebrauchs- bzw. Bedienungsanleitung ist zwingend einzuhalten. Sie enthält wichtige Hinweise für den sachgemäßen Umgang mit dem Gerät und liefert detaillierte Informationen, etwa über:

- besondere Gefahren
- Prüfintervalle und Einsatzbereiche
- bestimmungsgemäße Verwendung sowie Reinigungsvorschriften etc.

## Verwendung elektrischer Geräte


Ortsveränderliche elektrische Geräte müssen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgewählt und betrieben werden.

Vor Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende Fragen abzuklären:

- Ist das Gerät mit einem Kennzeichen versehen (CE, ÖVE, VDE etc.)?
- Ist das Gerät für die vorgesehene Arbeit geeignet – etwa für den Einsatz im Freien (gemäß IPX4 spritzwassergeschützt)?
- Ist die Kennzeichnung H05 RN-F bzw. H07 RN-F oder zumindest gleichwertig (Kennzeichnung „K25“: kältebeständig bis  $-25^{\circ}\text{C}$ ) vorhanden?
- Ist das Gehäuse beschädigt (Gehäuseabsplitterungen)?
- Ist die Isolation des Kabels durchgängig in Ordnung?
- Ist das Kabel nirgends geknickt?
- Ist der Knickschutz am Kabelende beschädigt?
- Ist die Kabeleinführung in Gehäuse und Stecker in Ordnung?
- Ist der Stecker in Ordnung?
- Ist das Gerät trocken?
- Ist das Gerät regelmäßig überprüft worden?

### Im Falle eines Mangels:

- Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort abschalten; Stecker ziehen!
- Verhindern, dass andere Personen das Gerät benützen!
- Schaden des Gerätes dem Vorgesetzten melden!
- Gerät von einer Elektrofachkraft reparieren lassen oder entsorgen!



Defektes Kabel

# Kurzzeichen und Symbole



Prüfzeichen Österreichischer  
Verband für Elektrotechnik



Berufsgenossenschaftliche Prüfstelle:  
Fachausschuss Elektrotechnik



CE-Kennzeichnung



Prüfstelle Verband Deutscher  
Elektrotechniker (VDE)

◀ VDR ▶ ◀ HAR ▶ VDE-Harmonisierungskennzeichen  
für Kabel und Leitungen



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Schutzisoliert  
(Schutzklasse II)



Schutzkleinspannung  
(Schutzklasse III)



Sicherheitstransformator  
(Schutzklasse III)

◀ ÖVE ▶

Prüfzeichen des ÖVE für Kabel und Leitungen



Leuchte mit begrenzten Oberflächentemperaturen



Trenntransformator  
(neues Zeichen)



Symbol auf Leuchten für rauen Betrieb



Schutzleiteranschluss (beispielsweise bei  
Schutzkategorie I – Betriebsmittel)



Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebs-  
mittel



Gleichstrom



Wechselstrom



Mischstrom



FI-Schutzschalter; löst sowohl bei Wechsel- als auch bei  
pulsierenden Gleichströmen aus



FI-Schutzschalter zum Einsatz bei tiefen Temperaturen

V

Volt (Spannung)

A

Ampere (Stromstärke)

W

Watt (Leistung)

kW

Kilowatt (Leistung)

Hz

Hertz (Frequenz)

K25

Kabel-Kältebeanspruchbarkeit von mind. minus 25° C  
für Transport und Bewegung im Betrieb

## IP-Schutzarten für Geräte

Die IP-Schutzarten (IP = International Protection) geben an, gegen welche Einflüsse ein Gerät geschützt ist. Nach dem Kürzel IP stehen zwei Kennziffern, die die genaue Klassifizierung der Schutzart festlegen.. Die erste Kennziffer gibt den Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper (Sand, Staub etc.) an, die zweite jenen gegen das Eindringen von Wasser.

Schutzart	Kennziffer des Schutzgrades
<b>Schutz gegen Fremdkörper und Staub</b>	
Fremdkörper ≥ 50 mm	IP 1 X
Fremdkörper ≥ 12,5 mm	IP 2 X
Fremdkörper ≥ 2,5 mm	IP 3 X
Fremdkörper ≥ 1 mm	IP 4 X
Staubgeschützt	IP 5 X
Staubdicht	IP 6 X
<b>Schutz gegen Nässe</b>	
Tropfwasser senkrecht	IP X 1
Tropfwasser schräg	IP X 2
Sprühwasser	IP X 3
Spritzwasser	IP X 4
Strahlwasser	IP X 5
starkes Strahlwasser	IP X 6
Zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)	IP X 7
dauerndes Untertauchen (druckwasserdicht _ _ m Tauchtiefe)	IP X 8
Schutz gegen Wasser bei Hochdruck – / Dampfstrahlreinigung und hohe Wassertemperaturen	IP X 9

# Kurzzeichen für Leitungen

## Kurzzeichen für Leitungen, neues harmonisiertes Schema

Kennzeichnung												
<b>Bestimmung</b>	H											
harmonisiert nationaler Typ	A											
<b>Nennspannung Uo/U *)</b>												
300/300	03											
300/500	05											
450/750	07											
<b>Leiterisolierung</b>	V											
PVC	R											
Natur- u. od. Styrol-Butadienkautschuk	S											
Silikonkautschuk												
<b>Mantel</b>	V											
PVC	V2											
PVC, erhöht temperaturbeständig	V3											
PVC, für niedrige Temperaturen	R											
Natur- u. od. Styrol-Butadienkautschuk	N											
Polychloroprenkautschuk	J											
Glasfasergeflecht	T											
Textilgeflecht												
<b>Aufbau – Besonderheiten</b>	H											
flache, teilbare Leitung	H2											
flache, nicht teilbare Leitung												
<b>Leiter</b>	-U											
eindrähtig	-R											
mehrdrähtig	-K											
feindrähtig für feste Verlegung	-F											
feindrähtig für flexible Verlegung	-H											
feinstdrähtig für flexible Verlegung	-Y											
Lahnlitze	n											
<b>Aderzahl</b>	G											
mit Schutzleiter grün gelb	X											
ohne Schutzleiter	nn											
Nennquerschnitt												

\*) Uo Effektivwert der Spannung zwischen Außenleiter und Erde

U Effektivwert der Spannung zwischen Außenleiter und Außenleiter

## Kurzzeichen für Leitungen, altes bisheriges Schema

Kennzeichnung						
Normleitung	N					
Normleitung mit PVC-Isolation	NY					
Ader		A	A			
Bleimantel umhüllt	BU					
Fassungsader	F					
flexibel			F			
Gummiisolierung, -mantel	G					
Handlampenleitung	H					
leitende Hülle	H					
Stegleitung	IF					
Illuminations-Flachleitung	IFL					
leichte Beanspruchung	L					
Leuchtröhrenleitung	I					
mittlere Beanspruchung	m					
Mantelleitung	M					
Pendelschnur	PL					
Rohrdraht, umhüllt	RU					
schwere Beanspruchung	S					
sehr schwere Beanspruchung	SS					
Sonderleitung	S					
Leitungstrosse	T					
PVC-Isolierung, PVC Mantel	Y					
Zugentlastung	Z					
Zinkband		Z				
Zwillingssleitung	Z					
ölfest, witterfest	ÖU					
mit Schutzleiter	-J					
ohne Schutzleiter	-O					
Aderzahl	n					
Nennquerschnitt	xn					

harmonisierte Kennzeichnung	Leitungsart	bisherige nationale Kennzeichnung
H05V-U	Kunststoffverdrahtungsleitung	NYFA
H05V-K		NYFAF
H07V-U	Kunststoffaderleitung	NYA
H07V-K		NYAF
H03VV-F	leichte Kunststoffschlauchleitung	NYLHF
H03VVH2-F		
H05VV-V	mittlere Kunststoffschlauchleitung	NYMHY
H05RR-F	leichte Gummischlauchleitung	NLH
H05RN-F	mittlere Gummischlauchleitung	NMH
H07RN-F		NMHöi
H07BQ-F		NMG11YÖ
H03VH-Y	leichte Zwillingsleitung	NLYZ
H03VH-H	Zwillingsleitung	NYZ
H03RT-F	Gummiadlerschnur	NSA



# Arbeiten in der Nähe von Freileitungen

Vor Beginn von Arbeiten in der Nähe von Freileitungen ist es erforderlich, sich mit dem:der zuständigen Netzbetreiber:in in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Schutzvorkehrungen abzuklären (Einhaltung von Mindestabständen, Anbringen von isolierenden Abdeckungen, Prallseile, zeitweilige Abschaltung der Freileitung etc.).

Bei Arbeiten mit beweglichen Geräten wie LKW-Ladekränen, Betonförderpumpen, Leitern, sperrigem Baumaterial etc. müssen immer die nachfolgend angeführten Mindestabstände zur Freileitung eingehalten werden.

Spannungsebene	Mindestabstand
von 0 bis zu 1.000 V	0,5 m
über 1.000 V bis 30 kV	1,5 m
bis zu 110 kV	2 m
bis zu 220 kV	3 m
bis zu 380 kV	4 m

Dabei gilt es stets auch das Ausschwingen der Leiterseile, das Pendeln der Last, Bodenunebenheiten etc. zu berücksichtigen! Der:die vor Ort Verantwortliche muss die Telefonnummer des:der Netzbetreibers:-betreiberin bereithalten, um die Freileitung im Gefahrenfall unverzüglich abschalten zu lassen.

Zu Fahrzeugen, deren Ausleger oder ausladender Aufbau in die Freileitung geraten ist, ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 20 m einzuhalten; auch der Erdboden rund um das Fahrzeug steht unter Spannung („Spannungstrichter“, Schrittspannung beachten!).

Gleichzeitiger Kontakt mit dem Fahrzeug und dem Erdboden ist tödlich! Erst nach Zustimmung des Netzbetreibers ist es möglich, sich dem Fahrzeug gefahrlos zu nähern, um etwa Erste Hilfe zu leisten (siehe dazu den Aufkleber „Achtung bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen!“).

## Achtung bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen!

### Vor Beginn der Arbeiten – zwingende Sicherheitsmaßnahmen

1. Kontakt mit dem Netzbetreiber aufnehmen um Abschaltung oder Isolierung der Freileitung zu veranlassen.
2. Wenn diese Maßnahmen nicht möglich sind, ist (vorauswiese) mit dem Netzbetreiber ein Sicherheitsabstand festzulegen. Dessen Einhaltung ist möglichst durch Prallsäle, Abschränkungen, Drehbegrenzungen etc. technisch sicherzustellen.
3. Ist die Einhaltung des festgelegten Sicherheitsabstandes technisch nicht möglich, muss eine eigens dafür abgestellte elektrotechnisch unterwiesene Person die Einhaltung des Sicherheitsabstandes überwachen.

### Abstände zu Freileitungen

Der festgelegte Sicherheitsabstand muss jedenfalls größer sein als

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 4 Meter .....   | bis 380 kV |
| 3 Meter .....   | bis 220 kV |
| 2 Meter .....   | bis 110 kV |
| 1,5 Meter ..... | bis 30 kV  |
| 0,5 Meter ..... | bis 1 kV   |

Vorsicht! Die Leitung kann bei Wind ausschwingen

### Wenn es trotzdem zu einem Stromüberschlag kommt

- Wenn möglich aus dem Gefahrenbereich herausfahren bzw. aus dem Gefahrenbereich ausschwenken.
- Bleiben Sie wenn möglich auf dem Fahrzeug. Das gleichzeitige Berühren von Fahrzeug und Boden ist lebensgefährlich.
- Warnen Sie Außenstehende mindestens 20 m Abstand vom Fahrzeug und von eventuell herabhängenden Leitungen zu halten.
- Im Notfall mit geschlossenen Beinen hüpfend oder mit kleinen Schritten (halbe Schuhlänge) den Gefahrenbereich (20 m) verlassen.
- Sofort den zuständigen Netzbetreiber verständigen.



*Aufkleber „Achtung bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen!“*

Üblicherweise sind an den Mastfüßen der Freileitung Hinweisschilder angebracht, die Auskunft darüber geben, wer die Leitung betreibt (EVU, Bahn etc.).



*Hinweisschilder Freileitungen*

# **Erste Hilfe nach Elektrounfällen**

Erste Hilfe bei Elektrounfällen beginnt mit der Absicherung der Unfallstelle. Diese ist als solche zu kennzeichnen, Unbeteiligte sind zu warnen. Anschließend wird der:die Verunfallte aus dem Stromkreis geborgen. Helfer:innen müssen darauf achten, dass sie sich nicht selbst gefährden („Selbstschutz“)!

Durch Berührung des:der Verunfallten an bloßer Hautstelle (falls sich dieser:diese noch im Stromkreis befindet) sowie von Teilen der elektrischen Anlage oder eines beschädigten Elektrogerätes können sich auch die Helfer:innen elektrisieren!

## **Unfälle an Niederspannungsanlagen**

Bevor man die verunglückte Person berührt, muss unbedingt versucht werden, den Stromkreis abzuschalten (z. B. durch Ziehen des Steckers, Entfernen der Schraubsicherungen, Abschalten des FI-Schutzschalters oder der Leitungsschutzschalter).


Ist das nicht möglich, muss ein isolierendes Hilfsmittel (Kunststoffteile, Kunststofffolien, trockenes Holz, trockene Kleidung etc.) benutzt werden. Jedenfalls hat die Rettung des:der Verunfallten aus dem Stromkreis unverzüglich zu erfolgen!

## **Unfälle an Hochspannungsanlagen**

Bei Unfällen an Freileitungen muss als Erstes und so rasch wie möglich der:die zuständige Netzbetreiber:in informiert werden, damit er:sie die betroffene Leitung abschalten kann.

# Lebensrettende Sofortmaßnahmen

## Kontrolle der Lebensfunktionen (Notfallcheck)



Darstellung übernommen von OVE E 8351

a) Internationale Notrufnummer 112 nur dann verwenden, wenn der Notruf von einem Mobiltelefon abgesetzt wird und sich dieses außerhalb des Empfangsgebietes des zuständigen Telefonanbieters befindet.

b) Eine / ein auf sich allein gestellte Helferin / gestellter Helfer soll sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen und nach eigenem Ermessen und Vermögen fortsetzen, bevor sie / er Hilfe holt.

## Alarmierung und Meldung bei Elektounfällen

Bei schweren Elektounfällen kann qualifizierte Erste Hilfe das Leben der verunfallten Person retten. Der Einsatz eines Defibrillators steigert die Erfolgsausichten der Erste-Hilfe-Maßnahmen erheblich. Daher ist bei der Verständigung der Rettung (Tel. 144 oder 112) darauf hinzuweisen, dass sich ein Elektounfall ereignet hat.

Laut Elektrotechnikgesetz muss jede Elektrisierung, die gesundheitliche Schäden zur Folge hat (Elektounfall), gemeldet werden (§ 15 ETG 1992).

**Durch wählen der 112 – gelangt man zur nächsten Polizeidienststelle.**

# Rechtsquellen, Normen, Technische Richtlinien

## Für alle, die mehr wissen wollen oder müssen ...

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (AschG) idgF bzw. Schutzbestimmungen für sonstige ArbeitnehmerInnen und Bedienstete (Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG), Schutzvorschriften für Gemeinde-/Landesbedienstete etc.

Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) idgF

Elektrotechnikverordnung 2020 (ETV 2020) idgF

Elektroschutzverordnung 2012 (ESV 2012) idgF

Niederspannungsgeräteverordnung 2015 (NspGV 2015) idgF

ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen,

OVE 8101 Elektrische Niederspannungsanlagen

OVE E 8350 Bekämpfung von Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe

OVE E 8351 Erste Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität

ÖVE/ÖNORM EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

TRVB 116 Teil 2 Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz „Brandschutz in Wohn- und Bürogebäuden - Betriebliche Maßnahmen“

### Internet-Tipps:

[www.auva.at](http://www.auva.at) (AUVA – Allgemeine Unfallversicherungsanstalt)

[www.ris.bka.gv.at](http://www.ris.bka.gv.at) (RIS – Rechtsinformationssystem des Bundes)

[www.ove.at](http://www.ove.at) (OVE – Österreichischer Verband für Elektrotechnik)

[www.austrian-standards.at](http://www.austrian-standards.at) (Gemeinnütziger Träger d. öst. Normungssystems)

[www.bundesfeuerwehrverband.at](http://www.bundesfeuerwehrverband.at) (ÖBFV – Österr. Bundesfeuerwehrverband)

idgF = in der geltenden Fassung

# **Verweise**

## **AUVA-Merkblätter**

M 030 „ArbeitnehmerInnenschutzgesetz“

M 240 „Elektroschutz auf Baustellen“

M.plus 301 „Explosionsschutz“

M 405 „Sichere Instandhaltung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel“

M 470 „Elektromagnetische Felder“

## **Folder**

„Was tun, wenn ein Gewitter droht?“

„Elektrotechnische Arbeiten – Wer darf was?“

„Wiederkehrende Kontroll- und Prüfpflichten in der Elektrotechnik“

## **Aufkleber**

„Achtung bei Arbeiten in der Nähe von Freileitungen!“



# Sicherer Umgang mit Elektrizität

Bitte wenden Sie sich in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit bei der Arbeit an den Unfallverhütungsdienst der für Sie zuständigen AUVA-Landesstelle:

## **Oberösterreich:**

UVD der Landesstelle Linz  
Garnisonstraße 5  
4010 Linz  
Telefon +43 5 93 93-32701

## **Salzburg, Tirol und Vorarlberg:**

UVD der Landesstelle Salzburg  
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5  
5010 Salzburg  
Telefon +43 5 93 93-34701

UVD der Außenstelle Innsbruck  
Ing.-Etzel-Straße 17  
6020 Innsbruck  
Telefon +43 5 93 93-34837

UVD der Außenstelle Dornbirn  
Eisengasse 12  
6850 Dornbirn  
Telefon +43 5 93 93-34932

## **Steiermark und Kärnten:**

UVD der Landesstelle Graz  
Göstinger Straße 26  
8020 Graz  
Telefon +43 5 93 93-33701

UVD der Außenstelle Klagenfurt a. W.  
Waidmannsdorfer Straße 42  
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Telefon +43 5 93 93-33830

## **Wien, Niederösterreich und Burgenland:**

UVD der Landesstelle Wien  
Wienerbergstraße 11  
1100 Wien  
Telefon +43 5 93 93-31701

UVD der Außenstelle St. Pölten  
Kremser Landstraße 8  
3100 St. Pölten  
Telefon +43 5 93 93-31828

UVD der Außenstelle Oberwart  
Hauptplatz 11  
7400 Oberwart  
Telefon +43 5 93 93-31920

Das barrierefreie PDF dieses Dokuments gemäß PDF/UA-Standard ist unter [www.auva.at/publikationen](http://www.auva.at/publikationen) abrufbar.

**Medieninhaber und Hersteller:** Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Wienerbergstraße 11,  
1100 Wien | **Verlags- und Herstellungsort:** Wien | **Illustrationen:** HutterDesign