

预拌混凝土出厂合格证

工程名称	黛秀湖公园人工湖驳岸维修项目							合格证编号	HGZJBHNT202502223				
供货单位(供方)	哈尔滨嘉铂实业有限公司							合同编号					
订货单位(需方)	黑龙江瑞聚祥发建设工程有限公司							混凝土标记	A-C15-180(S4)-GB/T14902				
浇筑部位	挡土墙垫层							其他技术要求	普通				
供货量(m²)	19							配合比通知单编号	PBJBHNT2025000057				
供应日期	2025-06-4												
使用原材料													
材料名称	胶凝材料				骨 料			水	外加剂				
	水泥	粉煤灰	矿粉		中砂	碎石			泵送剂				
品种规格	P • C42.5	II 级	S95		中砂	5-31.5mm		地下水	HJ				
试验编号	25JC-02	25JF-01	25JK-01		25JS-08	25JG-11		25w-001	25JAD-01				
混凝土标养强度													
序号	成型日期		试验编号		使用部位		供货量(m³)		标准试件强度(MPa)				
1	2025/6/4		25-055		挡土墙垫层		19		18.3				
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
其他技术性能指标													
混凝土抗渗性能							试验编号						
混凝土质量评定该批混凝土合格													
填表人：韩丹          审核人：          技术负责人：								(盖章) 填表日期：2025年6月4日					