RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DECLARATION PEB

dans le cas d'unités PEB neuves, d'unités PEB rénovées lourdement et d'unités PEB rénovées simplement avec architecte

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Les références législatives

Ce formulaire résulte de l'application de l'Ordonnance du 2 mai 2013 (CoBrACE) et de ses arrêtés d'exécution qui transposent la directive 2010/31/UE. Ces textes sont disponibles sur le site de Bruxelles-Environnement.

Les exigences PEB

Toute unité PEB doit respecter des exigences en fonction de sa nature des travaux, de son affectation et des éventuelles dérogations.

Les procédures PEB à ce stade

- *Transmettre une déclaration PEB au plus tard 2 mois après la réception provisoire des travaux (ou au plus tard 6 mois après la fin des travaux) :*
  - *à Bruxelles-Environnement dans le cas d'unités PEB neuves (UN) et d'unités PEB rénovées lourdement (URL)*
  - *à l'autorité délivrante du permis d'urbanisme dans le cas d'unités PEB rénovées simplement (URS)*
  - *Recommandation : à Bruxelles-Environnement dans le cas de projets avec des unités PEB de plusieurs natures des travaux dont une/des URS.*

CADRE 1 - DONNEES ADMINISTRATIVES

Données du projet

Adresse :	Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens - Rue du Wautier, / Laeken, 1020
Référence PU :	04/PFD/567746
Date de demande du permis :	15/06/2015
Date de fin des travaux :	28/05/2019
Date de réception provisoire :	28/05/2019

Déclarant PEB

Dénomination	Parbam (représenté par Guillermo sprl)
Numéro d'entreprise :	0505 875 586
Répresenté(e) par :	Mr Straetmans Wim
Adresse :	Avenue Antoon Van Oss, 1 2 Neder-over-Heembeek 1120 - Belgique
Téléphone :	02 719 46 03
Fax :	02 749 95 25
Email :	wim.straetmans@kairos.be
Personne de contact :	Wim, Straetmans
Coordonnées :	wim.straetmans@kairos.be

Conseiller PEB

Dénomination	Studiebureau Boydens Raymond nv
Répresenté(e) par :	Mr BOYDENS Wim
Numéro d'agrément :	PEBPM-1016195
Adresse :	Noordkustlaan, 10 Groot-Bijgaarden 1702 - Belgique
Téléphone :	+32 2 468 11 58
Fax :	+32 2 468 11 78
Email :	brussels@boydens.be
Personne de contact :	Lootens, Pieter
Coordonnées :	pieterls@boydens.be

CADRE 2 : ANALYSE PEB DU PROJET

2.1 Bâtiments et locaux hors réglementation PEB

Des bâtiments ou locaux peuvent être exclus du champ d'application de la réglementation PEB (CoBrACE 2.2.1)

Absence de bâtiments ou de locaux exclus de la réglementation PEB

2.2 Division du projet

Bâtiment 2C (4.659,55 m² plancher)*

Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens - Rue du Wautier, / - 1020 Laeken

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m²)	Rénovée neuve-reconstruite (m²)	Ratio (%)	
2C-Commerce A01	2C-Commerce A01	Commerces	UN	144,94	303,29	-	-	-
2C-Commerce A02	2C-Commerce A02	Commerces	UN	94,32	227,99	-	-	-
2C-Commerce B01	2C-Commerce B01	Commerces	UN	143,84	299,79	-	-	-
2C-Espace de rencontre	2C-Espace de rencontre	Autre affectation	UN	24,33	74,19	-	-	-
2C-Local pousettes	2C-Local pousettes	Autre affectation	UN	13,74	41,77	-	-	-
2C-B0.1	2C-B0.1	Habitation individuelle	UN	93,33	181,58	-	-	-
2C-B0.2	2C-B0.2	Habitation individuelle	UN	93,16	167,34	-	-	-
2C-B0.3	2C-B0.3	Habitation individuelle	UN	95,06	218,29	-	-	-
2C-A1.1	2C-A1.1	Habitation individuelle	UN	79,41	66,94	-	-	-
2C-A1.2	2C-A1.2	Habitation individuelle	UN	75,16	103,49	-	-	-
2C-A1.3	2C-A1.3	Habitation individuelle	UN	95,02	140,07	-	-	-
2C-B1.1	2C-B1.1	Habitation individuelle	UN	96,89	93,90	-	-	-
2C-B1.2	2C-B1.2	Habitation individuelle	UN	124,57	124,24	-	-	-
2C-B1.3	2C-B1.3	Habitation individuelle	UN	112,66	96,53	-	-	-
2C-B1.4	2C-B1.4	Habitation individuelle	UN	94,19	79,17	-	-	-

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m²)	Rénovée neuve-reconstruite (m²)	Ratio (%)	
2C-B1.5	2C-B1.5	Habitation individuelle	UN	91,59	91,71	-	-	-
2C-A2.1	2C-A2.1	Habitation individuelle	UN	79,41	61,94	-	-	-
2C-A2.2	2C-A2.2	Habitation individuelle	UN	75,16	75,12	-	-	-
2C-A2.3	2C-A2.3	Habitation individuelle	UN	95,02	66,18	-	-	-
2C-B2.1	2C-B2.1	Habitation individuelle	UN	96,89	72,41	-	-	-
2C-B2.2	2C-B2.2	Habitation individuelle	UN	124,57	100,95	-	-	-
2C-B2.3	2C-B2.3	Habitation individuelle	UN	112,66	74,75	-	-	-
2C-B2.4	2C-B2.4	Habitation individuelle	UN	94,19	63,74	-	-	-
2C-B2.5	2C-B2.5	Habitation individuelle	UN	91,59	87,98	-	-	-
2C-A3.1	2C-A3.1	Habitation individuelle	UN	79,41	64,21	-	-	-
2C-A3.2	2C-A3.2	Habitation individuelle	UN	75,16	75,03	-	-	-
2C-A3.3	2C-A3.3	Habitation individuelle	UN	95,02	66,18	-	-	-
2C-B3.1	2C-B3.1	Habitation individuelle	UN	96,89	80,59	-	-	-
2C-B3.2	2C-B3.2	Habitation individuelle	UN	124,57	107,95	-	-	-
2C-B3.3	2C-B3.3	Habitation individuelle	UN	112,66	85,74	-	-	-
2C-B3.4	2C-B3.4	Habitation individuelle	UN	94,19	72,70	-	-	-
2C-B3.5	2C-B3.5	Habitation individuelle	UN	91,59	88,05	-	-	-
2C-A4.1	2C-A4.1	Habitation individuelle	UN	79,41	64,21	-	-	-
2C-A4.2	2C-A4.2	Habitation individuelle	UN	75,16	75,04	-	-	-
2C-A4.3	2C-A4.3	Habitation individuelle	UN	100,13	101,67	-	-	-
2C-B4.1	2C-B4.1	Habitation individuelle	UN	124,80	143,17	-	-	-
2C-B4.2	2C-B4.2	Habitation individuelle	UN	112,66	179,89	-	-	-
2C-B4.3	2C-B4.3	Habitation individuelle	UN	94,19	165,35	-	-	-
2C-B4.4	2C-B4.4	Habitation individuelle	UN	91,59	189,79	-	-	-
2C-A5.1	2C-A5.1	Habitation individuelle	UN	79,58	64,21	-	-	-
2C-A5.2	2C-A5.2	Habitation individuelle	UN	75,16	75,03	-	-	-
2C-A5.3	2C-A5.3	Habitation individuelle	UN	99,97	107,02	-	-	-
2C-B5.1	2C-B5.1	Habitation individuelle	UN	115,28	270,95	-	-	-
2C-A6.1	2C-A6.1	Habitation individuelle	UN	79,58	108,08	-	-	-
2C-A6.2	2C-A6.2	Habitation individuelle	UN	75,16	75,03	-	-	-
2C-A6.3	2C-A6.3	Habitation individuelle	UN	97,70	101,25	-	-	-
2C-A7.1	2C-	Habitation	UN	78,60	197,97	-	-	-

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m²)	Rénovée neuve-reconstruite (m²)	Ratio (%)	
	A7.1	individuelle						
2C-A7.2	2C-A7.2	Habitation individuelle	UN	134,40	157,25	-	-	-
2C-A8.1	2C-A8.1	Habitation individuelle	UN	134,99	318,45	-	-	-

**La surface des volumes non protégés est comprise dans la surface du bâtiment*

Bâtiment 2D (3.207,64 m² plancher)*

Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens - Rue du Wautier, / - 1020 Laeken

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m²)	Rénovée neuve-reconstruite (m²)	Ratio (%)	
2C-LT+0 SLRB / ELEC	2C-LT+0 SLRB / ELEC	Parties communes	UN	7,17	26,51	-	-	-
2C-LT +1 SLRB / EAU	2C-LT +1 SLRB / EAU	Parties communes	UN	8,76	27,00	-	-	-
2D-C0.1	2D-C0.1	Habitation individuelle	UN	117,56	283,31	-	-	-
2D-D0.1	2D-D0.1	Habitation individuelle	UN	118,71	242,56	-	-	-
2D-D0.2	2D-D0.2	Habitation individuelle	UN	131,54	242,64	-	-	-
2D-D0.3	2D-D0.3	Habitation individuelle	UN	70,13	148,97	-	-	-
2D-D0.4	-	Habitation individuelle	UN	128,13	264,58	-	-	-
2D-C1.1	2D-C1.1	Habitation individuelle	UN	87,52	113,74	-	-	-
2D-C1.2	2D-C1.2	Habitation individuelle	UN	77,29	99,44	-	-	-
2D-D1.1	2D-D1.1	Habitation individuelle	UN	120,63	89,18	-	-	-
2D-D1.2	2D-D1.2	Habitation individuelle	UN	138,71	99,55	-	-	-
2D-D1.3	2D-D1.3	Habitation individuelle	UN	70,13	61,77	-	-	-
2D-D1.4	2D-D1.4	Habitation individuelle	UN	128,13	122,80	-	-	-
2D-C2.1	2D-C2.1	Habitation individuelle	UN	83,37	92,26	-	-	-
2D-C2.2	2D-C2.2	Habitation individuelle	UN	77,41	54,36	-	-	-
2D-C2.3	2D-C2.3	Habitation individuelle	UN	115,89	86,60	-	-	-
2D-D2.1	2D-D2.1	Habitation individuelle	UN	85,46	59,26	-	-	-
2D-D2.2	2D-D2.2	Habitation individuelle	UN	109,82	102,81	-	-	-
2D-D2.3	2D-D2.3	Habitation individuelle	UN	65,58	40,93	-	-	-

Nom de l'unité PEB	Bte / ref	Affectation	Nature des travaux	Surface plancher (m²)	Surface de déperdition thermique			travaux aux installations techniques
					Totale (m²)	Rénovée neuve-reconstruite (m²)	Ratio (%)	
2D-D2.4	2D-D2.4	Habitation individuelle	UN	131,50	127,77	-	-	-
2D-C3.1	2D-C3.1	Habitation individuelle	UN	83,37	92,36	-	-	-
2D-C3.2	2D-C3.2	Habitation individuelle	UN	77,41	52,69	-	-	-
2D-C3.3	2D-C3.3	Habitation individuelle	UN	115,89	82,84	-	-	-
2D-D3.1	2D-D3.1	Habitation individuelle	UN	85,46	48,05	-	-	-
2D-D3.2	2D-D3.2	Habitation individuelle	UN	109,82	87,32	-	-	-
2D-D3.3	2D-D3.3	Habitation individuelle	UN	65,58	38,61	-	-	-
2D-D3.4	2D-D3.4	Habitation individuelle	UN	131,50	116,98	-	-	-
2D-C4.1	2D-C4.1	Habitation individuelle	UN	83,37	177,30	-	-	-
2D-C4.2	2D-C4.2	Habitation individuelle	UN	78,37	145,06	-	-	-
2D-C4.3	2D-C4.3	Habitation individuelle	UN	117,38	210,23	-	-	-
2D-D4.1	2D-D4.1	Habitation individuelle	UN	85,22	135,26	-	-	-
2D-D4.2	2D-D4.2	Habitation individuelle	UN	100,36	174,26	-	-	-
2D-D4.3	2D-D4.3	Habitation individuelle	UN	68,97	111,87	-	-	-
2D-D4.4	2D-D4.4	Habitation individuelle	UN	131,50	260,79	-	-	-

**La surface des volumes non protégés est comprise dans la surface du bâtiment*

2.3 Surfaces plancher des unités PEB du projet

Surface plancher des unités PEB neuves (UN):	7867,19 m²
Surface plancher des unités PEB assimilées à du neuf (UAN):	0,00 m²
Surface plancher des unités PEB rénovées lourdement (URL):	0,00 m²
Surface plancher des unités PEB rénovées simplement (URS):	0,00 m²
Surface plancher totale des unités:	7867,19 m²

2.4 Conseiller PEB

Un conseiller PEB est requis et a été désigné

2.5 Etudes de faisabilité

Une étude de faisabilité est requise

Aucune étude de faisabilité intégrée n'est requise

2.6 Biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde

Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, l'autorité délivrante peut déroger de façon totale ou partielle aux exigences PEB (CoBrACE Art. 2.2.4 §4)

Le projet ne comprend pas de bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde.

2.7 Dérogations aux exigences PEB

Les demandes de dérogation peuvent être introduites jusqu'à la notification PEB du début des travaux auprès de Bruxelles-Environnement pour les unités PEB neuves, assimilées à du neuf ou rénovées lourdement (CoBrACE Art. 2.2.4 §1 à 3)

Absence de dérogation

CADRE 3 : RESPECT DES EXIGENCES PEB

Ce cadre présente le respect des exigences PEB par bâtiment et par unité PEB

Total des amendes du projet : 8 272,00 €

Légende :

Dérogation totale acceptée

Dérogation totale demandée

Dérogation partielle acceptée

Dérogation partielle demandée

Bâtiment 2C (4.659,55 m² plancher)

Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens - Rue du Wautier, / - 1020 Laeken

Unité PEB :	**2C-Commerce A01 (144,94m² plancher)**
Bte/réf :	2C-Commerce A01
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Commerces
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	3 168,00 €

2C-Commerce A01	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	!
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	3 168,00 €

Unité PEB :	**2C-Commerce A02 (94,32m² plancher)**
Bte/réf :	2C-Commerce A02
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Commerces
Réception du système de chauffage :	Pas d'application

Total des amendes	1 936,00 €

2C-Commerce A02	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	!
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	1 936,00 €

Unité PEB :	**2C-Commerce B01 (143,84m² plancher)**
Bte/réf :	2C-Commerce B01
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Commerces
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	3 168,00 €

2C-Commerce B01	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	!
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	3 168,00 €

Unité PEB :	**2C-Espace de rencontre (24,33m² plancher)**
Bte/réf :	2C-Espace de rencontre
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Autre affectation
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-Espace de	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	-
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-

Unité PEB :	**2C-Local pousettes (13,74m² plancher)**
Bte/réf :	2C-Local pousettes

Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Autre affectation
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-Local pousettes	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	-
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-

Unité PEB :	**2C-B0.1 (93,33m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B0.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B0.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	47,58	9,30	1,35			
Valeur max	[58,39]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B0.2 (93,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B0.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B0.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	42,26	8,06	0,42			
Valeur max	[57,05]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B0.3 (95,06m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B0.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B0.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	49,53	11,97	1,14			
Valeur max	[61,08]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A1.1 (79,41m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A1.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A1.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	47,12	5,07	2,07			
Valeur max	[47,42]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A1.2 (75,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A1.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A1.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,25	8,40	1,45			

Valeur max	[57,91]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A1.3 (95,02m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A1.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A1.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,84	8,22	1,77			
Valeur max	[58,01]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B1.1 (96,89m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B1.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B1.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	48,29	9,09	1,87			
Valeur max	[50,67]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B1.2 (124,57m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B1.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B1.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil

Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	41,18	11,66	0,63			
Valeur max	[51,42]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B1.3 (112,66m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B1.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B1.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,67	13,05	1,51			
Valeur max	[47,66]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B1.4 (94,19m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B1.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B1.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	38,77	9,42	1,08			
Valeur max	[47,07]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B1.5 (91,59m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B1.5
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B1.5	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	44,28	7,61	2,11			
Valeur max	[51,78]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A2.1 (79,41m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A2.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A2.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,56	5,67	1,72			
Valeur max	[46,64]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A2.2 (75,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A2.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A2.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	43,29	7,90	1,34			
Valeur max	[52,86]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A2.3 (95,02m² plancher)**

Bte/réf :	2C-A2.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A2.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	32,59	5,92	1,36			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B2.1 (96,89m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B2.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B2.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	38,40	5,73	1,25			
Valeur max	[45,40]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B2.2 (124,57m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B2.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B2.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	33,86	8,48	0,66			
Valeur max	[47,70]	[15,00]	[5]			

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B2.3 (112,66m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B2.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B2.3	**CEP kWh/(m².an)**	**BNC kWh/(m².an)**	**Surch % du tps >25°C**	**Etech**	**U/R**	**Ventil**
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,18	6,86	1,39			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B2.4 (94,19m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B2.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B2.4	**CEP kWh/(m².an)**	**BNC kWh/(m².an)**	**Surch % du tps >25°C**	**Etech**	**U/R**	**Ventil**
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	34,54	6,00	1,68			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B2.5 (91,59m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B2.5
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B2.5	**CEP kWh/(m².an)**	**BNC kWh/(m².an)**	**Surch % du tps >25°C**	**Etech**	**U/R**	**Ventil**
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	40,54	8,67	1,73			
Valeur max	[51,97]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A3.1 (79,41m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A3.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A3.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	46,72	4,78	2,22			
Valeur max	[47,64]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A3.2 (75,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A3.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A3.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,38	6,23	1,25			
Valeur max	[52,84]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A3.3 (95,02m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A3.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A3.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	34,95	4,38	2,15			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B3.1 (96,89m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B3.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B3.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,50	3,09	0,82			
Valeur max	[45,47]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B3.2 (124,57m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B3.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B3.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,95	10,03	0,63			
Valeur max	[49,44]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B3.3 (112,66m² plancher)**

Bte/réf :	2C-B3.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B3.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	44,71	12,27	1,39			
Valeur max	[45,93]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B3.4 (94,19m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B3.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B3.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,42	10,02	2,08			
Valeur max	[46,33]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B3.5 (91,59m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B3.5
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B3.5	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,66	7,09	2,04			
Valeur max	[51,99]	[15,00]	[5]			

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A4.1 (79,41m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A4.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A4.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	46,53	3,69	2,23			
Valeur max	[47,64]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A4.2 (75,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A4.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A4.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,13	6,27	1,93			
Valeur max	[52,84]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A4.3 (100,13m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A4.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A4.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	35,13	6,75	1,84			
Valeur max	[53,27]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B4.1 (124,80m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B4.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B4.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	44,40	13,21	0,83			
Valeur max	[55,27]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B4.2 (112,66m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B4.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B4.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,80	8,41	0,80			
Valeur max	[59,77]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B4.3 (94,19m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B4.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B4.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	38,65	8,05	1,01			
Valeur max	[60,94]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B4.4 (91,59m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B4.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B4.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	39,94	10,42	1,15			
Valeur max	[63,09]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A5.1 (79,58m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A5.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A5.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,57	3,28	2,44			
Valeur max	[47,58]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A5.2 (75,16m² plancher)**

Bte/réf :	2C-A5.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A5.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	43,62	6,31	1,92			
Valeur max	[52,84]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A5.3 (99,97m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A5.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A5.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	35,61	6,54	1,95			
Valeur max	[54,30]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-B5.1 (115,28m² plancher)**
Bte/réf :	2C-B5.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-B5.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	42,26	13,52	0,48			
Valeur max	[65,59]	[15,00]	[5]			

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A6.1 (79,58m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A6.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A6.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	53,84	8,00	2,43			
Valeur max	[57,78]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A6.2 (75,16m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A6.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A6.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	47,53	6,31	2,29			
Valeur max	[52,84]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A6.3 (97,70m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A6.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A6.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	36,67	6,94	1,87			
Valeur max	[53,65]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A7.1 (78,60m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A7.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A7.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	62,73	14,94	0,72			
Valeur max	[64,15]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A7.2 (134,40m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A7.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A7.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	50,94	9,96	1,58			
Valeur max	[53,81]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2C-A8.1 (134,99m² plancher)**
Bte/réf :	2C-A8.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-A8.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	56,58	13,89	0,71			
Valeur max	[63,59]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bâtiment 2D (3.207,64 m² plancher)

Rue du Tivoli - Rue de Molenbeek - Rue Claessens - Rue du Wautier, / - 1020 Laeken

Unité PEB :	**2C-LT+0 SLRB / ELEC (7,17m² plancher)**
Bte/réf :	2C-LT+0 SLRB / ELEC
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Parties communes
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-LT+0 SLRB / ELEC	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	-
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			
Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-

Unité PEB :	**2C-LT +1 SLRB / EAU (8,76m² plancher)**
Bte/réf :	2C-LT +1 SLRB / EAU
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Parties communes
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2C-LT +1 SLRB / EAU	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	-	-	-	✓	✓	-
Valeur obtenue	-	-	-			
Valeur max	-	-	-			

Amendes	-	-	-	0,00 €	0,00 €	-

Unité PEB :	**2D-C0.1 (117,56m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C0.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C0.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	61,53	13,92	0,49			
Valeur max	[63,75]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D0.1 (118,71m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D0.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D0.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	51,94	11,44	0,47			
Valeur max	[61,73]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D0.2 (131,54m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D0.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D0.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	52,54	10,10	1,90			
Valeur max	[59,50]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D0.3 (70,13m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D0.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D0.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	52,19	8,70	1,49			
Valeur max	[62,24]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D0.4 (128,13m² plancher)**
Bte/réf :	?
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D0.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	57,96	13,25	0,35			
Valeur max	[61,87]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C1.1 (87,52m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C1.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C1.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	46,91	8,64	0,94			
Valeur max	[57,09]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C1.2 (77,29m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C1.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C1.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	47,78	7,70	1,28			
Valeur max	[56,49]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D1.1 (120,63m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D1.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D1.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	36,98	3,91	0,35			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D1.2 (138,71m² plancher)**

Bte/réf :	2D-D1.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D1.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	36,54	5,20	0,85			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D1.3 (70,13m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D1.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D1.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	42,03	4,01	2,01			
Valeur max	[48,78]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D1.4 (128,13m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D1.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D1.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	50,62	11,82	0,76			
Valeur max	[50,92]	[15,00]	[5]			

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C2.1 (83,37m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C2.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C2.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	44,35	7,93	1,00			
Valeur max	[54,80]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C2.2 (77,41m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C2.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C2.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	39,34	3,42	1,20			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C2.3 (115,89m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C2.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C2.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	41,40	5,87	0,90			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D2.1 (85,46m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D2.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D2.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	39,10	4,01	1,31			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D2.2 (109,82m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D2.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D2.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,71	6,50	1,50			
Valeur max	[50,79]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D2.3 (65,58m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D2.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D2.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	38,25	1,78	1,94			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D2.4 (131,50m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D2.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D2.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,80	9,14	0,87			
Valeur max	[51,91]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C3.1 (83,37m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C3.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C3.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	45,98	7,63	1,06			
Valeur max	[55,03]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C3.2 (77,41m² plancher)**

Bte/réf :	2D-C3.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C3.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	39,74	3,71	1,27			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C3.3 (115,89m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C3.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C3.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,07	5,76	0,96			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D3.1 (85,46m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D3.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D3.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	37,46	3,24	1,35			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			

Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D3.2 (109,82m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D3.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D3.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	39,84	5,89	1,71			
Valeur max	[47,03]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D3.3 (65,58m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D3.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D3.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	38,69	1,88	2,03			
Valeur max	[45,00]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D3.4 (131,50m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D3.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D3.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Respect de l'exigence						
Valeur obtenue	46,03	8,94	0,94			
Valeur max	[50,13]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C4.1 (83,37m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C4.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C4.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	49,13	9,22	0,65			
Valeur max	[63,50]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C4.2 (78,37m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C4.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C4.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	43,73	6,40	0,85			
Valeur max	[61,71]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-C4.3 (117,38m² plancher)**
Bte/réf :	2D-C4.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle

Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-C4.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	47,79	7,41	0,51			
Valeur max	[61,29]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D4.1 (85,22m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D4.1
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D4.1	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	43,35	5,25	0,47			
Valeur max	[59,60]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D4.2 (100,36m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D4.2
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D4.2	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	41,70	7,23	0,72			
Valeur max	[60,92]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D4.3 (68,97m² plancher)**

Bte/réf :	2D-D4.3
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D4.3	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	40,58	4,18	1,51			
Valeur max	[59,89]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unité PEB :	**2D-D4.4 (131,50m² plancher)**
Bte/réf :	2D-D4.4
Nature des travaux :	Unité neuve (UN)
Affectation :	Habitation individuelle
Réception du système de chauffage :	Pas d'application
Total des amendes	0,00 €

2D-D4.4	CEP kWh/(m².an)	BNC kWh/(m².an)	Surch % du tps >25°C	Etech	U/R	Ventil
Respect de l'exigence	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valeur obtenue	51,91	11,28	0,39			
Valeur max	[62,67]	[15,00]	[5]			
Amendes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

CADRE 4 : DETAIL DES AMENDES ADMINISTRATIVES

Ce cadre présente le détail des amendes par bâtiment et par unité PEB.

Total des amendes du projet : **8 272,00 €**

CADRE 5 - ANNEXES ET SIGNATURES

Liste des annexes

Type d'annexe	Identifant de l'annexe
Attestation de Réception du système de chauffage	Rapport Réception Installation Chauffage PEB
Annexes supplémentaires	Lettre Equivalence Fourniture Chaleur Externe
Justificatifs des amendes	Justification - Commerces

Signature

Je soussigné, Mr Straetmans Wim, déclarant PEB

- certifie que les renseignements repris au présent formulaire sont sincères et exacts

☐ Je souhaite recevoir le(s) certificat(s) PEB en version pdf.
☐ Je souhaite recevoir le(s) certificat(s) PEB en version papier.

Date : Signature :

Le présent formulaire est à transmettre à Bruxelles-Environnement