Wartungsanweisung Kreiselpumpe P7

Wartungsintervall

Die Pumpe P7 ist alle 2000 Betriebsstunden zu warten, spätestens jedoch einmal pro Jahr. Die Wartung darf nur bei stillstehender und drucklos geschalteter Anlage durchgeführt werden.

Schmierung

Beim Ölwechsel ist ausschließlich Hydrauliköl der Viskositätsklasse ISO VG 46 zu verwenden. Die Füllmenge beträgt 1,8 Liter.

Dichtungen

Die Gleitringdichtungen sind einmal jährlich zu prüfen und bei sichtbarem Verschleiß zu tauschen.