

PROYECTO	Vivienda unifamiliar
Los Talas 114	Prof.: Fabian Alaniz

GRADO DE ELECTRIFICACION

GRADO MÍNIMO

Determinado por superficie	Grado Mínimo
Determinado por DPMS	Grado Mínimo
Grado final (el mas exigente)	Grado Mínimo
Seccion minima normativa (AEA 770)	6 mm2 Cu
cos(fi) alimentador	0.90
Corriente alimentador ($I=S/V \cdot \cos fi$)	14.11 A
Long. alimentador	12 m
Seccion por caida de tension	0.83 mm2 !' 1.5 mm2 Cu
Seccion adoptada (mayor criterio)	6 mm2 Cu (determinante: norma AEA 770)

DATOS DE ENTRADA

Superficie cubierta	30 m2
Bocas IUG (iluminacion)	6 bocas
Bocas TUG (tomacorrientes)	0 bocas
IUE-1: aa	2200 VA

DEMANDA PREVISTA MAXIMA SIMULTANEA (DPMS)

IUG: 6 bocas x 0.66 x 150 VA	0.594 kVA
------------------------------	-----------

TUG: 0 circuito(s) x 2.200 VA	0.000 kVA
IUE (cargas específicas)	2.200 kVA
DPMS total (IUG + TUG)	0.594 kVA
Carga total (DPMS + IUE)	2.794 kVA

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS

Circuitos IUG	1
Circuitos TUG	0
Circuitos IUE	1
Total circuitos del tablero	2
Detalle IUG — 1.5 mm ² Cu ≤16A IDR 30mA	
IUG-1	6 bocas — 0.594 kVA
Detalle IUE — Circuito exclusivo por carga	
IUE-1: aa	2200 VA

CRITERIO CORDOBA APLICADO

TUG: VA por circuito	2.200 VA (14 bocas)
TUG: VA por boca	157.14 VA/boca
IUG: factor Cordoba	0.66
IUG: VA efectivos por boca	99 VA/boca
Conductor: $I = S / (V \times \cos\phi)$	corriente real con factor de potencia
Conductor: seccion por ΔV	$S = 2 \times L \times I \times \rho \times \cos\phi / \Delta V_{\max}$
Fuente normativa	AEA 90364-7-770 - EPEC/ERSEP