

Informe Técnico de Servicio

Cliente: Comunidad Condominio Sol de Valencia
Administradora: Lissette Valenzuela
Rut: 53.304.407-7
Dirección: Los Carrera 01718, Quilpué
Giro: Consejo de administración de edificios
Fecha: 24 de octubre de 2025

Descripción de la Situación:

En el marco del contrato de mantención celebrado con el Condominio Sol de Valencia, se realizó el mantenimiento programado correspondientes a de las redes de alcantarillado correspondientes entres los trayectos correspondientes a uniones domiciliarias y colector principal de las **torres R - Q considerando sus uniones domiciliarias en su totalidad**

Acciones Realizadas:

Lavado de red de alcantarillado

- Se intervinieron **63 metros lineales de red horizontal de alcantarillado**, aplicando el sistema **hidrojet a 4.000 PSI**.
- El procedimiento permitió la **desobstrucción y limpieza integral de las tuberías**, asegurando un flujo hidráulico normal.
- Último punto trabajado: **cámara UD de la torre R**

2. Lavado de cámaras de alcantarillado

- Se efectuó el **lavado con hidrolavadora de alta presión** en las cámaras de registro, eliminando **sarro, sedimentos y material adherido**.
- Se dejó cada cámara en condiciones operativas óptimas.

Observación:

Durante la intervención se detectó:

- **Acumulación excesiva** de papel higiénico, toallitas húmedas y pañales desechables.

Gracias a la **mantención preventiva permanente**, esta situación pudo ser controlada y resuelta antes de convertirse en una emergencia mayor.

Recepción del Trabajo:

La recepción del trabajo fue realizada de manera conforme por encargado de mantención del recinto señor Julio Rosas, quien aprobó el cumplimiento de las tareas acordadas.



Registro fotográfico AASS































 ventas@hidrourgencias.cl

 +56 9 4091 8672

Conclusión:

Se concluye que las redes de alcantarillado y cámaras intervenidas se encuentran limpias y operativas. sin presencia de obstrucciones ni acumulación de residuos.



Contacto:

Germán Estay León

Área de operaciones | Urgencias Sanitarias

Tel/WhatsApp: +56 9 4091 8672

Fono/Urgencias: +56 9 2769 0135

Correo: ventas@hidrourgencias.cl | operaciones@hidrourgencias.cl

Web: hidrourgencias.cl

Hidrourgencias SPA

Expertos en soluciones sanitarias.

