

시설

공용시설 고장이 발생했을 때 위험구역 통제, 점검·복구, 안전 확인과 운영 재개 순서를 정리한 지침입니다.

이 영역의 문서

- 공용시설 설비 이상 및 운영 영향 대응

공용시설 설비 이상 및 운영 영향 대응

공용시설 고장이 발생하면 위험구역을 먼저 통제하고, 시설 담당자가 점검·복구한 뒤 안전 확인과 운영 재개 승인까지 확인한다.

주관 담당	시설관리 책임자	협조 담당	안전관리, 프런트, 해당 영업장
적용 범위	엘리베이터, 전기, 냉난방, 급배수, 출입문, 조명 등 공용시설 설비 이상	문서 성격	현장 실행 지침

제 1 조. 이 지침을 사용하는 상황

- 설비 정지·오작동 신고
- 누수·이상 소음·냄새·과열 발견
- 고객 이동 또는 영업장 운영 방해
- 반복적인 경보 또는 차단

제 2 조. 시작 전에 확인할 사항

- 고객 고립·감전·화재·누수 등 즉시 위험이 있는지 확인한다.
- 고장 난 설비의 위치와 영향 구역을 특정한다.
- 위험구역 출입 제한과 우회 동선을 먼저 마련한다.
- 시설 담당자에게 전달할 현상과 최초 발견 시각을 확인한다.

제 3 조. 구체적인 판단·처리 기준

- 고장 자체보다 고객 고립·감전·화재·누수 등 즉시 위험을 먼저 확인한다.
- 위험구역 접근 통제와 우회 동선을 복구 작업보다 먼저 시행한다.
- 원인 추정과 시설 담당자가 확인한 사실을 구분한다.
- 임시 복구와 완전 복구를 구분하고 재가동 전에 안전 확인을 받는다.
- 전기·기계 설비는 교육받은 시설 담당자만 조작한다.

제 4 조. 처리 순서

1. 설비명, 위치, 이상 현상, 고객 고립·부상 여부를 확인한다.
2. 전기·화재·누수·추락 등 즉시 위험을 판단하고 접근을 통제한다.
3. 필요하면 고객을 안전한 우회 동선으로 안내한다.
4. 시설관리 책임자에게 현상과 최초 발견 시각을 전달한다.
5. 현장 보존이 필요한 경우 임의 재가동이나 청소를 중단한다.
6. 영향받는 영업장과 프런트에 이용 제한과 대체 동선을 공유한다.
7. 시설 담당자의 점검 결과와 조치 범위를 확인한다.
8. 안전 확인 후 승인 담당자의 지시에 따라 통제를 해제한다.
9. 정상화 후 재발 여부와 미처리 항목을 확인한다.

제 5 조. 책임자에게 바로 보고할 상황

- 고객 고립 또는 인명 위험
- 화재·감전·가스·대규모 누수 가능성
- 복수 구역 운영 중단
- 원인 불명 상태 지속
- 외부 전문기관 또는 긴급기관 요청 필요

제 6 조. 반드시 남길 기록

- 설비명·위치
- 발견·신고·통제·복구 시각
- 최초 현상
- 위험 통제
- 시설 점검 결과
- 영향 구역
- 우회 안내

제 7 조. 담당자가 해서는 안 되는 행동

- 무자격자가 전기·기계 설비를 분해하지 않는다.
- 안전 확인 없이 통제를 해제하지 않는다.
- 원인을 추측해 고객에게 확정적으로 말하지 않는다.
- 사고 현장을 기록 전에 임의로 훼손하지 않는다.

제 8 조. 상황별 적용 예시

구분	상황 및 처리 기준
일반	단일 설비 기능 저하 접근 안내와 시설 점검
주의	고객 동선·영업장 영향 통제·우회·부서 공유
위험	고립·화재·감전 가능성 긴급 통제·구조 요청·즉시 책임자에게 보고

제 9 조. 업무 종료 기준

- 설비 자산과 이상 위치를 특정했는가
- 접근 통제와 우회 동선을 마련했는가
- 원인 추정과 점검 결과를 분리했는가
- 임시 복구와 완전 복구를 구분했는가
- 재가동·통제 해제 승인과 재발 확인이 기록되었는가