聖路加国際病院　集中治療科

2026年10月版

DISASTER QUICK GUIDE

ICU 災害対応 早見表　火災・地震・電子カルテダウン

火災を見つけたら

3つを、同時に。

1 **通報する**
防災センター・消防へ

2 **初期消火する**
消火器・散水栓で

3 **避難誘導する**
まずリーダーを決める

いちばん大切なのは身の安全。無理な消火はしない。

防災センター

4170

散水栓の非常用電話
固定電話・PHS

消防

119

固定電話・PHSから
ゼロ発信

119番で伝えること

「火事ですか？救急ですか？」

「火事です。聖路加国際病院、東京都中央区明石町9-1。4階ICU、○○（氏名）です。」

01 FIRE 消火器・消火用散水栓

消火器の場所

ICU入り口　／　休憩室（医科部屋）前

消火器の使い方

安全ピンを抜く → ホースを火元へ → レバーを強く握る

消火用散水栓の場所

ICUカンファレンス室前　／　ICU⑩番前　／　OR更衣室出入り口前

消火用散水栓の使い方

赤いベル → ホースを伸ばす → 赤いレバーを下げる → 緑のレバーを下げて放水

消火栓は約15mおき。放水は高圧なので金属部分を持つ。

05 EARTHQUAKE 地震

扉 **自動扉は養生テープで留め、開けたままにする**

EV **エレベーターは最寄りの階で必ず降りる（閉じ込めは復旧まで4〜5時間）**

02 EVACUATION 避難

4階の避難階段（いずれも直接屋外へ）

1	2	3	4
オペ室内	CCM	4E病棟の奥	4W病棟の奥

- 避難の前に**リーダー（誘導係）**を決める
- 防火扉は**「押して、引く」**
- スタバ前の防火扉は、下のハンドルを**回して引く**
- 防火シャッターは、操作盤の**赤丸を押す**

04 SMOKE 煙・排煙

要点 **排煙ボタンは見つけ次第すべて押す（スタバ前は3つ）**

排煙ハンドル：ボタン → バーを引き出す → 回す

03 EQUIPMENT 火災設備

- スプリンクラーは**70℃以上**で自動放水
- 非常用電気（LED）は停電時に点灯、**約1時間**
- 煙感知器は煙を感知して自動で知らせる

06 SUPPLIES 災害物品

置き場所　**ICU 5番前の棚**　「災害関連」



扉を閉めた状態



扉を開けた状態

手書き用指示書・手書き伝票・3色ボールペン／懐中電灯・ランタン・ラジオ／災害トイレ・軍手・養生テープ・ガムテープ

07 EMR DOWNTIME 情報共有・電子カルテダウン

院内放送	中央のホワイトボードに**災害用シート**を貼って記載
参照カルテ	ホーム画面にアイコンのある**PCのみ**
追加指示	ICU DOCTOR'S ORDER SHEET に手書き
輸血	輸血用血液支給票と血液を**医師と看護師**でダブルチェック

詳細は「ICU 災害対応マニュアル（2026年10月改訂版）」

備えあれば、憂いなし。