

災害対応マニュアル

火災・地震・電子カルテダウン。最初の数分の動き方。

2026年10月 改訂版

火災を見つけたら

3つを、同時に。

ひとりで順番にやらない。周りに声をかけ、手分けして一斉に動かす。



1

通報する

防災センター 4170
消防 119



2

初期消火する

消火器、または
消火用散水栓で



3

避難誘導する

最初にリーダーを
決めてから



いちばん大切なのは、自分の身の安全。無理な消火はせず、危険を感じたらすぐに避難する。

目次

7つの章と、セルフチェック。

01

火災の初動

02

避難誘導と避難経路

03

火災設備

04

排煙システム

05

地震が起きたら

06

災害物品

07

カルテダウン

✓

セルフチェック

01 火災の初動

知らせる。消す。

連絡先、道具の場所、使い方。手が勝手に動くまで覚えておく。

連絡先は2か所。両方に知らせる。

防災センター

4170 消火用散水栓の扉の中の非常用電話、または固定電話・PHSから。

消防署

119 固定電話・PHSから**ゼロ発信**で。

119番でこう聞かれたら

「火事ですか？ 救急ですか？」 → 「火事です。」

「聖路加国際病院です。住所は東京都中央区明石町9-1。4階ICU、〇〇（氏名）です。」

ICU周辺の消火器と消火用散水栓

消火器（2か所）

① ICU入り口

② 休憩室（医科部屋）前

消火用散水栓（3か所）

① ICUカンファレンス室前

② ICU⑩番前

③ OR更衣室出入り口前


消火栓は院内に15メートルおきにある。一度、自分の足で歩いて場所を確かめておく。



消火器

ICU入り口

自動扉のすぐ横。



消火器

休憩室（医科部屋）前

リカバリーの扉の手前。



消火用散水栓

ICU⑩番前

上に非常用電話と赤いベル。

消火器の使い方

- 1 安全ピンを抜く。
- 2 ホース（ノズル）を**火元**に向ける。
- 3 レバーを強く握って放射する。

炎の先端ではなく、燃えている「火元」をねらうと消えやすい。

消火用散水栓（屋内消火栓）の使い方



消火用散水栓

扉の中に**非常用電話**。ここから防災センター（4170）へ直接つながる。

- 1 **赤いベル**を鳴らして、周りに知らせる。
- 2 ホースを伸ばす。
- 3 **赤いレバー**を下げる。手元まで水が来る。
- 4 ホース手元の**緑のレバー**を下げる。放水が始まる。

注意

水圧が高い。金属部分をしっかり持つ。

02 避難誘導と避難経路

誰が先導し、どこから外へ出るか。

避難は、リーダーを決めるところから始まる。

- 1 まず**リーダー（誘導係）**を決める。先頭と最後尾の確認役もはっきりさせる。
- 2 防火扉は「**押して、引く**」。押すのとほぼ同時に引くと動く。

4階の避難階段は4か所。どれも直接、屋外へ。

1

オペ室内

2

CCM

3

4E病棟の奥

4

4W病棟の奥

スタバ前の防火扉と防火シャッター



スタバ前の防火扉

扉の下のハンドルを回して引くと動く。慌てると開けにくいので、一度体で覚えておく。



防火シャッター操作盤

赤丸の部分を押すと防火シャッターが降り、火と煙の広がりを止める。



遠くから見た位置

左に操作盤、奥がスタバ。



防災訓練から

防火扉の開け方を、実際に手を動かして確かめる。

03 知っておきたい火災設備

天井を、見上げる。

写真を見て、名前と働きを言えるように。



感知する

煙感知器

煙を感知すると**自動で火災を知らせ**る。煙の出る処置では誤作動に注意。



消す

スプリンクラー

周囲が**70℃以上**になると感熱部が反応し、**自動で放水**する。手動操作は不要。



照らす

非常用電気（LED照明）

停電時に自動で点く。点灯は**約1時間**だけ。明るいうちに避難する。

04 排煙システム

いちばん危険なのは、煙。

見通しを奪い、有毒ガスで命にかかわる。排煙設備を見つけたら、迷わず作動させる。



排煙ボタン

見つけたら、**すべて押していく**。院内のあちこちにある「隠れミッキー」。普段から探して覚えておく。



排煙ハンドル

ボタンを押す → バーを引き出す → ハンドルを回す。窓が開き、煙を外へ逃がす。



スタバ前の排煙ボタンは3つ。 煙が出ていたら、3つとも全部押す。

05 地震が起きたら

逃げ道をふさがない。 閉じ込められない。

揺れが収まったら、まず扉とエレベーター。

自動扉は、開けたまま固定する。

どうする	養生テープで留め、開放したままの状態にする。
なぜ	揺れや停電で扉が開かなくなると、避難経路がふさがり、閉じ込められるおそれがある。
テープの場所	災害物品（ICU5番前の棚）に入っている。

エレベーターには乗らない。

乗っていたら

最寄りの階で、必ず降りる。閉じ込められると、復旧に4～5時間かかることがある。

どこにあり、 何が入っているか。

一度棚を開けて、中身を自分の目で確かめておく。



置き場所

ICU 5番前の棚の中



扉を閉めた状態

「5」の番号と「災害関連」のシールが目印

右側の扉の上に「災害関連」と貼ってある。



扉を開けた状態

2段に分けて入っている

上段：ランタン、ファイル類など。下段：災害トイレ、軍手、養生テープ・ガムテープ、ラジオ付きライトなど。

記録と指示

手書き用指示書

DOCTOR'S ORDER SHEET

手書き伝票

3色ボールペン

明かりと情報

懐中電灯

ランタン

ラジオ

生活と作業

災害トイレ

軍手

養生テープ・ガムテープ

ほかにも入っている。

情報は1か所に。 カルテが止まっても、 指示と輸血は止めない。

紙に切り替える手順を、先に決めておく。

院内放送の内容を書く場所

情報共有

中央のホワイトボードの上に「災害用シート」を貼り、そこに書く。

近くのホワイトボードに直接書くのではない。全員が同じ1か所を見る。

電子カルテが使えないとき

参照カルテ	全部のPCでは使えない。 ホーム画面に「参照カルテ」のアイコンがあるPCだけで使える。どのPCか、普段から確かめておく。
医師の追加指示	救命救急センター ICU DOCTOR'S ORDER SHEET（Dr's order sheet）に手書きで書く。 用紙は災害物品の中にある。
輸血の認証	輸血用血液支給票と血液（製剤）を照らし合わせて、ダブルチェックする。
ダブルチェックの相手	医師と看護師で行う。

セルフチェック

答えを隠して、言えるか。

災害クイズ18問。カードを押すと答えが出る。言えなかったら、右上の章に戻る。

災害クイズ① 基本情報編

- | | | | | | |
|---|--|----|---|--|----|
| 1 | ICU周辺の消火器の位置（2か所）
ICU入り口／休憩室（医科部屋）前 | 01 | 2 | 消火器の使い方の順番 | 01 |
| | | | | 安全ピンを抜く → ホース（ノズル）を火元に向ける → レバーを強く握り放射する | |
| 3 | ICU周辺の消火用散水栓の位置
ICUカンファレンス室前／ICU⑩番前／OR更衣室
出入口前 | 01 | 4 | 消火用散水栓の使い方の順番 | 01 |
| | | | | 赤いベルを鳴らす → ホースを伸ばす → 赤いレバーを下げる → 緑のレバーを下げる | |

5 火災発生時の連絡先（複数） 01
防災センター（4170）と消防署（119）

6 ICUの災害物品の場所 06
ICU5番前の棚の中

7 災害物品の中身 06
手書き用指示書、手書き伝票、災害トイレ、ラジオ、ランタン、懐中電灯、軍手、養生・ガムテープなど

8 地震発生時の自動扉 05
養生テープで留め、開放したままの状態にする

9 写真：天井の丸い装置 03
煙感知器

10 写真：天井の散水装置 03
スプリンクラー

11 写真：天井のLED照明 03
非常用電気（LED照明）

12 4階の非常階段（4か所） 02
オペ室内／CCM／4E病棟の奥／4W病棟の奥

災害クイズ② 応用編

1 院内放送の内容はどこに記載する？ 07
中央のホワイトボードの上に災害用シートを貼り、そこに記載する

2 参照カルテは全部のPCで使える？ 07
使えない。ホーム画面に「参照カルテ」アイコンがあるPCのみ

3 災害時にエレベーターに乗っていたら？ 05
最寄りの階で必ず降りる

4 ダウン時の輸血の認証とダブルチェック 07
輸血用血液支給票と血液を照らし合わせてダブルチェック

5 そのダブルチェックは誰と？ 07
医師と看護師で行う

6 カルテダウン時、医師の追加指示はどこに？ 07
救命救急センターICU DOCTOR'S ORDER SHEET（Dr's order sheet）に記載

備えあれば、憂いなし。

日頃の確認が、いざという時の落ち着いた行動につながる。

改訂履歴

初版 2024年6月28日 / 追記 2025年7月11日 / 追記 2026年6月14日

改訂 2026年10月10日 災害クイズの内容を反映（消火器・消火用散水栓の場所、地震時の自動扉、災害物品、情報共有と電子カルテダウン時の運用、セルフチェックを追加）

作成：聖路加国際病院 集中治療科