

ICU 災害対応 早見表

火災・地震・電子カルテダウン

火災を見つけたら

3つを、同時に。

1 通報する

防災センター・消防へ

2 初期消火する

消火器・散水栓で

3 避難誘導する

まずリーダーを決める

いちばん大切なのは身の安全。無理な消火はしない。

防災センター

4170

散水栓の非常用電話
固定電話・PHS

消防

119

固定電話・PHSから
ゼロ発信

119番で伝えること

「火事ですか？救急ですか？」

「火事です。聖路加国際病院、東京都中央区明石町
9-1。4階ICU、〇〇（氏名）です。」

01 FIRE 消火器・消火用散水栓

消火器の場所

ICU入り口 / 休憩室（医科部屋）前

消火器の使い方

安全ピンを抜く → ホースを火元へ → レバーを強く握る

消火用散水栓の場所

ICUカンファレンス室前 / ICU⑩番前 /

OR更衣室出入口前

消火用散水栓の使い方

赤いベル → ホースを伸ばす → 赤いレバーを下げる → 緑
のレバーを下げて放水

消火栓は約15mおき。放水は高圧なので金属部分を持つ。

05 EARTHQUAKE 地震

扉 自動扉は養生テープで留め、開けたままにする

EV エレベーターは最寄りの階で必ず降りる（閉じ
込めは復旧まで4～5時間）

02 EVACUATION 避難

4階の避難階段（いずれも直接屋外へ）

1

オペ室内

2

CCM

3

4E病棟の奥

4

4W病棟の奥

- 避難の前にリーダー（誘導係）を決める
- 防火扉は「押して、引く」
- スタバ前の防火扉は、下のハンドルを回して引く
- 防火シャッターは、操作盤の赤丸を押す

04 SMOKE 煙・排煙

要点 排煙ボタンは見つけ次第すべて押す
（スタバ前は3つ）

排煙ハンドル：ボタン → バーを引き出す → 回す

03 EQUIPMENT 火災設備

- スプリンクラーは70℃以上で自動放水
- 非常用電気（LED）は停電時に点灯、約1時間
- 煙感知器は煙を感知して自動で知らせる

06 SUPPLIES 災害物品

置き場所

ICU 5番前の棚

「災害関連」



扉を閉めた状態



扉を開けた状態

手書き用指示書・手書き伝票・3色ボールペン／懐中電灯・ラン
タン・ラジオ／災害トイレ・軍手・養生テープ・ガムテープ

07 EMR DOWNTIME 情報共有・電子カルテダウン

院内放送 中央のホワイトボードに災害用シートを貼
って記載

参照カルテ ホーム画面にアイコンのあるPCのみ

追加指示 ICU DOCTOR'S ORDER SHEET に手書き

輸血 輸血用血液支給票と血液を医師と看護師で
ダブルチェック