LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

电缆识别名	总结果	测试限	长度	余量	日期 / 时间
01-C2	失败	ISO11801 PL Class D	41 ft	不适用	11/15/2022 04:01 PM

FLUKE networks

总长度:	41 ft
报告数量:	1
通过的报告数量:	0
未通过的报告数量:	1
报告数量告警:	0
仅有的文档:	0

LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

X

电缆识别名: 01-C2

测试总结果: 失败

测试限: ISO11801 PL Class D
测试限版本: V7.1
日期 / 时间: 11/15/2022 04:01:44 PM
电缆类型: Cat 5e U/UTP
NVP: 69.0%

主测试仪: Versiv
序列号: 3463027
软件版本: V6.1 Build 3
校准日期: 11/13/2016
适配器: DSX-5000 (DSX-PLA004)
序列号: 3502082

远端测试仪: Versiv
序列号: 3459261
软件版本: V6.1 Build 3
校准日期: 11/13/2016
适配器: DSX-5000R (DSX-PLA004)
序列号: 3502081

长度 (ft)	[线对 4,5]	41
传输时延 (ns)	[线对 1,2]	128
时延偏离 (ns)	[线对 1,2]	67
电阻值 (欧姆)	[线对 4,5]	打开



接线图 (T568B)
失败



LinkWare™ PC 版本 11.5

项目: 世赛项目
地点:未设置
楼层: 未设置
机架: 未设置
无标题的1

建筑物: 未设置
房间: 未设置
跳线: 未设置

FLUKE networks