

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成28年1月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成28年1月12日	平成28年1月18日	平成28年1月25日	平成28年1月18日	
気 温	7.7	7.4	1.0	9.3	
水 温	9.4	10.4	9.3	13.9	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.6	7.7	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
有 機 物 ( T O C )	0.8	0.8	0.7	1.1	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	7.9	16.7	12.1	12.7	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	22.3	46.0	28.2	39.0	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.17	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.6	0.5	0.6	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上  
平成27年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。