

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成27年8月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成27年8月10日	平成27年8月17日	平成27年8月24日	平成27年8月17日	
気 温	34.1	28.1	29.0	24.8	
水 温	25.8	27.9	24.5	23.6	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.4	7.1	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	0.8	0.7	0.9	1.3	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	7.7	13.3	10.9	11.9	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	17.1	40.9	24.5	28.1	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.10	<0.08	0.12	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.4	0.6	0.4	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成27年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。