

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年12月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成25年12月9日	平成25年12月10日	平成25年12月24日	平成25年12月17日	
気 温	10.5	10.8	5.3	10.8	
水 温	11.6	13.5	7.8	15.0	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
有機物 (T O C)	1.0	0.9	0.9	1.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.3	15.1	13.0	11.9	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	25.6	41.3	31.7	31.4	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.15	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.8	0.5	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。