

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年8月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成24年8月13日	平成24年8月14日	平成24年8月27日	平成24年8月21日	
気 温	33.5	25.2	30.0	32.0	
水 温	25.8	27.1	26.6	27.8	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.6	7.6	7.3	5.8以上8.6以下
有機物 ( T O C )	0.7	0.6	0.9	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.2	16.9	14.2	14.1	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19.2	44.3	28.3	34.4	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	0.14	0.15	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.6	0.3	0.4	0.6	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。