

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成23年12月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成23年12月12日	平成23年12月14日	平成23年12月19日	平成23年12月20日	
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
色度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.4	7.4	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	1.0	0.9	1.0	1.5	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.2	16.8	12.5	14.5	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	22.8	46.8	31.4	37.7	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08未満	0.08	0.08未満	0.14	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.6	0.4	0.6	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成23年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。