

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年8月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成25年8月12日	平成25年8月13日	平成25年8月26日	平成25年8月20日	
気 温	33.8	32.8	30.0	33.9	
水 温	24.6	28.9	25.5	28.7	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.5	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.9	0.6	1.1	0.8	3 mg/L以下
塩化物イオン	10.0	13.6	14.9	17.0	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.4	37.4	32.3	35.8	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08	0.11	0.08	0.14	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.6	0.6	0.4	0.6	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。