

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年2月)

検 査 場 所	千 苧 系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成25年2月12日	平成25年2月13日	平成25年2月25日	平成25年2月19日	
気 温	7.8	4.8	1.0	2.0	
水 温	8.3	9.2	6.7	9.2	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.6	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	1.0	0.8	0.7	1.0	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	8.8	14.6	12.9	16.1	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.2	42.9	27.0	35.8	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.12	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.5	0.6	0.5	0.6	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。