

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年1月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成25年1月15日	平成25年1月16日	平成25年1月22日	平成25年1月23日	
気 温	5.5	3.3	6.9	9.1	
水 温	7.3	9.4	6.4	10.5	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.3	7.5	7.4	7.3	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.8	0.7	0.9	3 mg/L以下
塩化物イオン	10.0	14.4	12.5	15.1	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24.3	41.4	27.4	34.1	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.11	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.4	0.5	0.6	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。