

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年12月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成24年12月10日	平成24年12月11日	平成24年12月25日	平成24年12月18日	
気 温	4.3	5.5	0.6	9.7	
水 温	11.8	11.9	8.5	14.6	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.4	7.6	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
有機物 ( T O C )	0.9	0.7	0.8	1.1	3 mg/L以下
塩化物イオン	9.5	16.7	14.6	14.4	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	25.2	46.0	29.3	36.5	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.13	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.2	0.6	0.5	0.4	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。