

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成26年11月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成26年11月10日	平成26年11月18日	平成26年11月18日	平成26年11月18日	
気 温	22.2	11.6	11.0	13.2	
水 温	16.2	17.4	13.1	18.4	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.6	7.7	7.6	7.6	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	0.6	0.7	0.8	0.7	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	7.4	16.5	11.0	11.6	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	22.2	45.7	28.9	35.6	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.15	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.6	0.5	0.4	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成26年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。