

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年9月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成24年9月10日	平成24年9月11日	平成24年9月25日	平成24年9月19日	
気 温	28.2	26.3	25.2	29.6	
水 温	25.2	28.6	23.5	27.1	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.4	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.9	0.6	1.2	0.9	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.3	15.9	14.1	13.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.2	43.7	31.1	37.6	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.17	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.4	0.5	0.4	0.6	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。