

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成28年3月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成28年3月7日	平成28年3月14日	平成28年3月23日	平成28年3月14日	
気 温	16.0	6.2	13.8	7.0	
水 温	8.5	11.8	10.3	12.1	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.6	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	0.6	0.7	0.7	1.0	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	8.1	13.5	11.2	13.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20.1	39.9	24.8	36.8	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.15	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.5	0.6	0.6	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上
平成27年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。