

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年10月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成24年10月9日	平成24年10月10日	平成24年10月22日	平成24年10月16日	
気 温	22.3	22.0	21.7	25.8	
水 温	20.6	23.6	19.0	22.9	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.6	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.7	0.6	0.9	0.9	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.1	12.9	13.5	14.4	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21.3	38.9	29.3	36.2	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.14	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.4	0.5	0.5	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。