

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年5月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成25年5月13日	平成25年5月14日	平成25年5月27日	平成25年5月21日	
気温	25.3	21.1	23.3	24.8	
水温	14.0	18.6	19.1	18.0	
濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH値	7.4	7.5	7.4	7.6	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	0.6	0.9	1.0	1.0	3 mg/L以下
塩化物イオン	9.0	17.1	14.9	16.3	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	20.6	43.7	27.7	39.0	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.17	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.6	0.6	0.5	0.6	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。