

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成26年3月)

検 査 場 所	千 苅 系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成26年3月10日	平成26年3月11日	平成26年3月24日	平成26年3月18日	
気 温	5.2	5.1	12.2	16.8	
水 温	6.9	9.8	9.4	11.0	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.2	7.4	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	0.8	0.8	0.8	1.1	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	9.5	15.5	14.0	15.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	25.5	40.9	27.9	36.2	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.14	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.6	0.5	0.7	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。