神戸の水道水質 毎月検査結果(平成27年1月)

検	查	場	所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	. 555 tt 345 lite	
検	査	月	日	平成27年1月13日	平成27年1月20日	平成27年1月26日	平成27年1月20日	水質基準値	
気			温	6. 0	5. 9	9.8	10. 3		
水			温	7. 0	9. 5	7. 9	11. 7		
濁			度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下	
色			度	<1	<1	<1	<1	5度以下	
臭			気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
	ņ	未		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
рН			値	7.7	7. 5	7.7	7. 5	5.8以上8.6以下	
有機	有機物(TOC)			0.8	0.7	0.8	1. 1	3 mg/L以下	
塩	化物	イオ	トン	8. 1	13. 2	8.7	12. 6	200 mg/L以下	
カルシウ	ム、マク゛ネシ	ゆみ等(硬度)	24. 9	39. 5	25. 9	36. 4	300 mg/L以下	
フッ	素及び	その化	二合物	<0.08	<0.08	<0.08	0. 15	0.8 mg/L以下	
遊	離残	留塩	豆 素	0.8	0.6	0.6	0. 5	(注1)	
_	般	細	菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下	
大	Я	易	菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上 平成26年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。