

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年7月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成24年7月9日	平成24年7月10日	平成24年7月23日	平成24年7月18日	
気 温	29.5	27.9	26.4	30.1	
水 温	20.4	22.7	24.0	23.5	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.5	7.3	5.8以上8.6以下
有機物 (T O C)	0.7	0.4	0.9	1.3	3 mg/L以下
塩化物イオン	8.6	10.3	12.4	13.3	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	19.7	35.2	22.6	30.3	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.13	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.5	0.6	0.5	0.5	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。