

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成24年4月)

検 査 場 所	千 叅 系	阪 神 水 道 系	県 水 (三 田 系)	県 水 (神 出 系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成24年4月9日	平成24年4月10日	平成24年4月23日	平成24年4月17日	
気 温	20.5	17.0	19.9	20.4	
水 温	9.7	12.9	13.5	13.4	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.3	7.5	7.3	7.2	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	1.1	0.8	0.8	0.9	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	9.8	11.5	12.7	16.5	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	20.4	37.8	27.7	33.5	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	<0.08	<0.08	0.11	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.5	0.5	0.5	0.6	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成24年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。