

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成27年9月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成27年9月7日	平成27年9月14日	平成27年9月28日	平成27年9月14日	
気 温	21.0	23.4	25.4	28.0	
水 温	21.8	24.4	21.7	23.0	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.6	7.7	7.4	7.4	5.8以上8.6以下
有 機 物 ( T O C )	0.9	0.5	0.9	1.1	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	7.1	9.4	10.9	11.8	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	17.9	37.1	26.5	31.6	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.13	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.6	0.6	0.5	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1 mg/L 以上  
平成27年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。