

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成26年8月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成26年8月25日	平成26年8月19日	平成26年8月12日	平成26年8月19日	
気 温	29.2	29.8	26.9	31.1	
水 温	22.3	26.0	24.5	25.0	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.6	7.5	7.6	5.8以上8.6以下
有 機 物 ( T O C )	1.2	0.5	0.6	1.3	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	8.3	7.8	12.6	12.9	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10.2	24.0	21.4	23.1	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	0.08	0.14	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.7	0.8	0.5	0.5	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成26年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。