

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年7月)

検 査 場 所	千 苅 系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成25年7月8日	平成25年7月9日	平成25年7月22日	平成25年7月17日	
気 温	32.4	32.0	29.1	28.5	
水 温	17.7	25.9	22.6	26.5	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2 度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5 度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.5	7.4	5.8以上8.6以下
有 機 物 (T O C)	0.6	0.7	0.9	1.0	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	9.5	13.9	15.2	16.2	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	23.3	39.1	31.8	36.6	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.10	0.08	0.16	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.6	0.6	0.6	0.6	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。