

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年9月)

| 検査場所 | 千苧系 | 阪神水道系 | 県水(三田系) | 県水(神出系) | 水質基準値 |
|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| 検査月日 | 平成25年9月9日 | 平成25年9月4日 | 平成25年9月24日 | 平成25年9月19日 | |
| 気 温 | 22.4 | 23.2 | 28.0 | 27.6 | |
| 水 温 | 21.2 | 26.3 | 23.6 | 24.8 | |
| 濁 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 色 度 | <1 | <1 | <1 | <1 | 5度以下 |
| 臭 気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| pH 値 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 有機物(TOC) | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 3 mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 9.4 | 15.6 | 13.8 | 13.4 | 200 mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 24.1 | 41.0 | 30.4 | 29.0 | 300 mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | <0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.8 mg/L以下 |
| 遊離残留塩素 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | (注1) |
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 集落/mL以下 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。