

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成25年10月)

検査場所	千苧系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水質基準値
検査月日	平成25年10月7日	平成25年10月8日	平成25年10月21日	平成25年10月16日	
気 温	25.4	26.6	22.7	23.3	
水 温	20.8	24.8	19.8	22.5	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.4	7.6	7.3	7.4	5.8以上8.6以下
有機物(TOC)	1.0	0.6	1.1	1.4	3 mg/L以下
塩化物イオン	9.0	13.3	13.1	13.0	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	12.6	40.1	24.2	28.5	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.09	<0.08	0.12	0.8 mg/L以下
遊離残留塩素	0.8	0.6	0.5	0.4	(注1)
一般細菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成25年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。