

神戸の水道水質 毎月検査結果(平成27年3月)

検 査 場 所	千苅系	阪神水道系	県水(三田系)	県水(神出系)	水 質 基 準 値
検 査 月 日	平成27年3月9日	平成27年3月17日	平成27年3月23日	平成27年3月17日	
気 温	8.7	14.1	8.8	14.6	
水 温	7.8	10.7	10.5	11.4	
濁 度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
色 度	<1	<1	<1	<1	5度以下
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
pH 値	7.5	7.5	7.4	7.5	5.8以上8.6以下
有 機 物 ( T O C )	0.6	0.6	0.7	1.1	3 mg/L以下
塩 化 物 イ オ ン	8.5	12.2	11.0	13.6	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	21.8	38.5	23.9	37.7	300 mg/L以下
フッ素及びその化合物	<0.08	0.08	<0.08	0.16	0.8 mg/L以下
遊 離 残 留 塩 素	0.6	0.6	0.7	0.5	(注1)
一 般 細 菌	0	0	0	0	100 集落/mL以下
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと

(注1) 衛生上必要な措置 遊離残留塩素 0.1mg/L 以上  
平成26年度水質検査計画に基づく、毎月試験の水質試験結果です。