


GJ6 大样详图

1:50


说明:

1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和(门式刚架轻型房屋钢结构技术规范)GB51022-2015进行设计。
2. 材料: H型钢为Q355钢, 焊条为E50XX系列焊条; 其它钢板为Q235钢; , 焊条为E40XX系列焊条;
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理,U=0.40;



4. 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度, 一律满焊;
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理;
8. 未注明肋板厚度均为6mm, 切角为15\*15mm;




5-5 1:10  
KFZ1: H400X200X6X8




1-1 1:10




4-4 1:10  
GJZ1: H(400~800)X240X6X12



2-2 1:10



3-3 1:10



合肥市方正城建筑设计有限公司  
HeFei FangZhengCheng Jian She Design Co., Ltd.  
注册设计等级: 乙级  
工程设计证书号: A234009091  
电话: 0551-5376668/15  
传真: 0551-5376669  
邮编: 230001  
地址: 合肥市徽江路99号众城国际广场1号楼16层

资质章位置

注册章位置

建设单位

宣城先达建设工程有限公司

工程名称

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称

1#车间

图名

GJ6大样详图

类别	姓名	签名
CHIEF	NAME	REVISION
审定	董晖	董晖
审核	汤国有	汤国有
工程主持人	叶强珍	叶强珍
专业负责人	汤国有	汤国有
校对	杨永红	杨永红
设计	陈宗强	陈宗强
设计/制图	陈宗强	陈宗强

工程编号	XC20-28	设计阶段	施工图
ARCHITECTURAL NO.	DESIGN PHASE	CONSTRUCTION	
版次	1	日期	2021.01
EDITION NO.	DATE		
比例	1:100	图号	结施_18
SCALE	DRAWING NO.		

备注栏

- 此设计图附之版权归合肥市方正城建筑设计有限公司所有。
- 非经建筑设计院设计之非图标准, 不得随意将任何部分翻印。
- 切勿以比例量度此图, 一切数据均以数字为准。
- 参建人员须在工程竣工时留存此图之复印件, 如发现有任何问题应立即通知建筑设计院。