승강기 안전검사기준

[시행 2017.1.28] [국민안전처고시 제2016-143호, 2016.11.23, 일부개정]

국민안전처(승강기안전과), 044-205-4294

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「승강기시설 안전관리법」 제13조제4항, 제13조의2제3항 및 같은 법 시행령 제14조의2제1항에 따른 승강기 검사 및 정밀안전검사의 기준·항목 및 방법 등(이하 "승강기 안전검사기준" 이라 한다)을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용) 「승강기시설 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제15조의3에 따른 한국승강기안전공단(이하 "공단"이라 한다) 또는 법 제15조제1항 단서에 따른 검사기관(제2호에 따른 정기검사에 한한다. 이하 같다)이 다음 각 호에 따른 검사를 실시하는 경우에는 이 기준에 따라 검사하여야 한다.

1. 법 제13조제1항제1호에 따른 완성검사(이하 "완성검사"라 한다)
2. 법 제13조제1항제2호에 따른 정기검사(이하 "정기검사"라 한다)
3. 법 제13조제1항제3호에 따른 수시검사(이하 "수시검사"라 한다)
4. 법 제13조의2제1항에 따른 정밀안전검사(이하 "정밀안전검사"라 한다)

제2장 전기식 엘리베이터

제3조(전기식 엘리베이터의 구조) 전기식 엘리베이터의 구조는 별표 1과 같다.

제4조(전기식 엘리베이터의 검사항목 및 판정기준) 전기식 엘리베이터의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 1에 따른다.

제3장 유압식 엘리베이터

제5조(유압식 엘리베이터의 구조) 유압식 엘리베이터의 구조는 별표 2와 같다.

제6조(유압식 엘리베이터의 검사항목 및 판정기준) 유압식 엘리베이터의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 2에 따른다.

제4장 에스컬레이터 및 무빙워크

제7조(에스컬레이터·무빙워크의 구조) 에스컬레이터 및 무빙워크의 구조는 별표 3과 같다.

제8조(에스컬레이터·무빙워크의 검사항목 및 판정기준) 에스컬레이터 및 무빙워크의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 3에 따른다.

제5장 덤웨이터

제9조(덤웨이터의 구조) 덤웨이터의 구조는 별표 4와 같다.

제10조(덤웨이터의 검사 항목 및 판정기준) 덤웨이터의 검사항목 및 판정기준은 별표 9의 4에 따른다.

제6장 소형 엘리베이터

제11조(소형 엘리베이터의 구조) 소형 엘리베이터의 구조는 별표 5와 같다.

제12조(소형 엘리베이터의 검사 항목 및 판정기준) 소형 엘리베이터의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 5에 따른다.

제7장 수직형 휠체어리프트

제13조(수직형 휠체어리프트의 구조) 수직형 휠체어리프트의 구조는 별표 6과 같다.

제14조(수직형 휠체어리프트의 검사 항목 및 판정기준) 수직형 휠체어리프트의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 6에 따른다.

제8장 경사형 휠체어리프트

제15조(경사형 휠체어리프트의 구조) 경사형 휠체어리프트의 구조는 별표 7과 같다.

제16조(경사형 휠체어리프트의 검사항목 및 판정기준) 경사형 휠체어리프트의 검사항목 및 판정기준은 별표 8의 7에 따른다.

제9장 보 칙

제17조(검사준비) 수검자는 검사대상 승강기에 대하여 하중시험 및 운전 등 검사에 지장이 없도록 준비하여야 한다.

제18조(검사방법) ① 검사자는 성능시험과 서류 확인을 통해 승강기가 이 승강기 안전검사기준에 적합한지 검사하여야 한다. 다만, 정기검사 및 정밀안전검사 시에는 서류 확인을 통한 검사는 제외한다.

② 성능시험에 검사 장비를 사용하는 경우에는 한국산업표준(이하 'KS'라 한다)에서 규정하는 해당 장비를 사용하여야 한다. 다만, KS에서 규정하는 장비가 없는 경우에는 국민안전처장관이 인정하는 검사 장비를 사용할 수 있다.

③ 완성검사 또는 수시검사를 받고자 하는 수검자는 제1항에 따른 서류 확인을 위해 별표 9에 따른 기술서류를 공단에 제출하여야 하며, 공단은 필요한 경우 기술서류에 기재된 계산 결과에 대한 검산을 실시할 수 있다.

④ 완성검사 또는 수시검사를 실시하는 검사자는 제3항에 따른 기술서류에 기재된 계산 결과 또는 내용에 따라 승강기가 설치되어 있는지의 여부를 확인하되, 승강기 구조상 현장확인이 불가한 경우 그 기술서류로 확인할 수 있다.

⑤ 정밀안전검사를 실시하는 검사자는 승강기의 운행 및 정지를 반복할 때 발생하는 소음 및 진동을 분석하여 승강기의 승차감을 진단하여야 한다. 다만, 용도가 화물용인 승강기의 경우에는 그러하지 아니하다.

제19조(검사결과의 기록) ① 검사자는 국민안전처장관이 인정하는 검사기록표에 검사결과를 기록(전자방식의 기록을 포함한다. 이하 같다)하여야 한다.

② 정기검사 또는 정밀안전검사 시에는 별표 8에서 규정하는 모든 검사항목에 대하여 검사할 수 있다. 이 경우 검사결과는 제1항에 따른 검사기록표에 첨부하여 기록하여야 한다.

제20조(특수구조승강기의 검사특례) 특수한 구조의 승강기에 대해서는 그 구조 및 성능이 이 승강기 안전검사기준과 동등 이상이라고 국민안전처장관이 인정하는 경우에는 이 승강기 안전검사기준을 적용하지 아니할 수 있다.

제21조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2016-143호, 2016.11.23>

제1조(시행일) 이 고시는 2017년 1월 28일부터 시행한다.

제2조(어린이 손 끼임 방지수단 및 자동구출운전수단에 관한 적용례) [별표 1] 7.1.3, 8.6.3.2, 12.5.3 및 [별표 2] 7.1.3, 8.6.3.2의 개정규정은 이 고시 시행일 이후 건축허가분부터 적용한다.

제3조(정밀안전검사의 경과조치) ① 행정안전부 고시 제2012-14호(2012.3.14.) 이전의 승강기 검사기준에 따라 완성검사를 받고 사용 중인 승강기에 대하여 정밀안전검사를 하는 경우의 판정기준에 대하여는 별표 8의 개정규정에도 불구하고 종전의 승강기 정밀안전검사기준(국민안전처 고시 제2015-1호, 2015.1.6.)을 따른다.

② 제1항에도 불구하고 법 제13조의2제1항제3호에 해당되는 경우로서 다음 각 호의 승강기부품이나 장치에 관한 정밀안전검사의 경우에는 이 고시 시행일 이후 최초로 실시하는 정밀안전검사 때에는 적용하지 아니하고 다음 주기의 정밀안전검사 때부터 적용한다.

1. 전기식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체(이탈방지장치), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단
2. 유압식 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드 및 카문 어린이 손 끼임 방지수단
3. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속·역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

제4조(다른 고시의 폐지) 승강기 정밀안전검사기준(국민안전처 고시 제2015-1호, 2015.1.6.)은 폐지한다.