



0016GBO, moulin à grains, juin
26 journées, plaque 7 500 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 11,4 % $\leq$ 20,0	LDC 6,1 % $\leq$ 20,0	FFT 18,1 % $\leq$ 20,0	Énergie −1,8 % $\leq$ 20,0	Pointe −35,2 % $>$ 20,0
Fact. de charge 4,8 % $\leq$ 10,0	CORR_h 2,5 % $\leq$ 10,0	TVD_h 8,0 % $\leq$ 20,0	EXT_prof 35,7 % $\leq$ 50,0	Heure des pics 0,0 h $\leq$ 2,0
Forme 1 h 2,9 σ $>$ 2,5	Forme 2 h 1,0 σ $\leq$ 2,5	Pire écart 1 h 19,1 % $\leq$ 89,8	Verdict non vérifiable	Pointe jour. P95 2 000 / 2 044 W



Courbe classée, LDC 6,1 %



Harmoniques, FFT 18,1 %

