



0097SAM, moulin à grains, decembre

10 journées, plaque 7 350 W, 7 critères tenus sur 10

NRMSE 10,4 % ≤ 11,9	LDC 7,1 % ≤ 10,0	FFT 12,7 % ≤ 20,0	Énergie −3,3 % ≤ 18,3	Pointe −43,6 % > 11,5
Fact. de charge 11,5 % > 10,0	CORR_h 3,3 % ≤ 10,0	TVD_h 9,7 % ≤ 15,1	EXT_prof 18,2 % ≤ 25,0	Heure des pics 2,0 h > 1,0
Forme 1 h 4,1 σ > 3,7	Forme 2 h 2,9 σ ≤ 3,8	Pire écart 1 h 11,6 % ≤ 27,1	Verdict rejetée	Pointe jour. P95 4 905 / 5 416 W



Courbe classée, LDC 7,1 %



Harmoniques, FFT 12,7 %

