

0097SAM, moulin à grains, octobre
24 journées, plaque 7 350 W, 8 critères tenus sur 10

NRMSE 8,4 % ≤ 14,8	LDC 5,4 % ≤ 10,0	FFT 24,3 % > 20,0	Énergie +0,4 % ≤ 10,1	Pointe −23,7 % > 20,0
Fact. de charge 7,1 % ≤ 10,0	CORR_h 1,9 % ≤ 7,9	TVD_h 7,7 % ≤ 13,8	EXT_prof 13,3 % ≤ 33,5	Heure des pics 1,2 h ≤ 1,2
Forme 1 h 4,2 σ > 3,2	Forme 2 h 2,0 σ ≤ 3,2	Pire écart 1 h 11,6 % ≤ 33,1	Verdict rejetée	Pointe jour. P95 5 883 / 7 174 W

