

0097SAM, moulin à grains, octobre
24 journées, plaque 7 350 W, 9 critères tenus sur 10

NRMSE 8,2 % ≤ 14,4	LDC 4,8 % ≤ 10,0	FFT 14,2 % ≤ 20,0	Énergie +0,8 % ≤ 10,6	Pointe −21,7 % > 20,0
Fact. de charge 6,5 % ≤ 10,0	CORR_h 2,4 % ≤ 8,5	TVD_h 8,5 % ≤ 14,7	EXT_prof 14,9 % ≤ 34,8	Heure des pics 1,2 h ≤ 1,2
Forme 1 h 2,7 σ ≤ 3,1	Forme 2 h 1,9 σ ≤ 3,1	Pire écart 1 h 14,4 % ≤ 33,5	Verdict rejetée	Pointe jour. P95 5 883 / 7 174 W

