

# 安全阀校验报告

报告编号：THAQF2016-3044

使用单位	机械厂套管车间		
单位地址	新疆·哈密		
联系人	韩军	联系电话	13239736073
产品编号	121110655	安装位置	储气罐
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28H-16C
公称通径	50 mm	工作介质	空气
要求整定压力	1.05 MPa	执行标准	GB/T12243-2005
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	1.046 MPa	密封试验压力	0.959 MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明： 清洗、研磨			
校验日期	2016年12月08日	下次校验日期	2017年12月01日
校验：日期：2016年12月08日		检验机构核准编号：  TS7210158-2019  (校验机构校验专用章)  2016年12月08日	
审核：日期：2016年12月08日			
批准：日期：2016年12月08日			

# 安全阀校验报告

报告编号：THAQF2016-3044

使用单位	机械厂套管车间		
单位地址	新疆·哈密		
联系人	韩军	联系电话	13239736073
产品编号	121110655	安装位置	储气罐
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28H-16C
公称通径	50 mm	工作介质	空气
要求整定压力	1.05 MPa	执行标准	GB/T12243-2005
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	1.046 MPa	密封试验压力	0.959 MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明： 清洗、研磨			
校验日期	2016年12月08日	下次校验日期	
校验：日期：2016年12月08日		检验机构核准编号：  TS7210158-2019  (校验机构校验专用章)  2016年12月08日	
审核：日期：2016年12月08日			
批准：日期：2016年12月08日			