附件三

○○國民小學

校舍無障礙設施改善工程規格及驗收方法對照表

項目	規範依據	規格要求	驗收方法
坡道淨寬	第 206.2.2 條	不得小於 90 公分	量測最窄處淨寬
坡道坡度	第 206.2.3 條	不得大於 1/12	量測高差與水平長度比值
坡道地面	第 206.2.4 條	平整、堅固、防滑；不得設置導盲磚	目視檢查
端點平台	第 206.3.1 條	長、寬各 150 公分以上，坡度不得大於 1/50	量測平台長、寬與坡度
連續性扶手	第 206.5.1 條	高低差超過 20 公分者，兩側均應設置	目視及量測扶手連續性
室外通路坡度	第 203.2.2 條	不得大於 1/15	量測地面高差與水平長度比值

說明：本表所列規格依建築物無障礙設施設計規範；遇有更新版本者，從其規定。