

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИНТЕТИКПРОЕКТ»
вымышленная организация; реальному юридическому лицу не соответствует

Объект: многоквартирный жилой дом на 64 квартиры
Условная площадка № 1, квартал СП-7

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 3. Архитектурные решения
Шифр СП-7-АР

Стадия: П
Том 3

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ.
Создан генератором tools/fixtures/build_ar_corpus.py для приёмочных
испытаний. Проектной документацией не является и для строительства
не применяется.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1. Раздел разработан на основании задания на проектирование и содержит архитектурные решения надземной и подземной частей здания.

1.2. Уровень ответственности здания — нормальный.

1.3. Степень огнестойкости здания — II.

1.4. Класс конструктивной пожарной опасности здания — C0.

1.5. Класс функциональной пожарной опасности — Ф1.3.

1.6. Количество надземных этажей — 9, подземных этажей — 1.

1.7. Общая площадь здания — 4 812,0 кв. м.

1.8. Строительный объём здания — 17 640,0 куб. м.

2. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

- 2.1. Здание односекционное, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 36,0 x 18,0 м.
- 2.2. Высота этажа в чистоте на первом этаже — 3,3 м.
- 2.3. Входная группа оборудована тамбуром глубиной 1,8 м.
- 2.4. Из надземной части здания предусмотрено два эвакуационных выхода.
- 2.5. Выходы ведут непосредственно наружу через тамбуры.
- 2.6. Лифтовой узел включает два пассажирских лифта грузоподъёмностью 630 кг каждый.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Наружные стены — трёхслойные, с эффективным утеплителем и облицовкой лицевым кирпичом.

3.2. Внутренние несущие стены — монолитный железобетон толщиной 200 мм.

3.3. Перегородки — из керамического кирпича толщиной 120 мм.

3.4. Высота этажа в чистоте на типовых этажах — 3,0 м.

3.5. Уточнённые отметки чистого пола приведены в таблице 4.2.

3.6. Кровля — плоская, с внутренним организованным водостоком.

4. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ ПЛОЩАДКИ

4.1. На площадке размещается отдельно стоящее одноэтажное здание контрольно-пропускного пункта (далее — КПП) площадью 24,0 кв. м.

4.2. Степень огнестойкости здания КПП — IV.

4.3. Здание КПП не связано с жилым домом ни конструктивно, ни функционально и рассматривается как самостоятельный объект.

4.4. Наружные стены здания КПП — из мелкоштучных блоков толщиной 300 мм.

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

5.1. Проектные решения приняты с учётом требований пожарной безопасности, предъявляемых к многоквартирным жилым зданиям.

5.2. Степень огнестойкости здания — III.

5.3. Класс конструктивной пожарной опасности здания — C0.

5.4. Предел огнестойкости несущих стен принят не менее R 90.

5.5. Заполнение проёмов в противопожарных преградах принято по типу соответствующей преграды.

6. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ

6.1. Ширина эвакуационных путей принята не менее 1,2 м, высота — не менее 2,0 м.

6.2. Из надземной части здания предусмотрено три эвакуационных выхода.

6.3. Из подвала предусмотрен один обособленный эвакуационный выход. Он не учитывается в числе выходов из надземной части здания.

6.4. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания.

7. ВЕДОМОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЁМОВ И ОТДЕЛКИ

7.1. Отделка помещений общего пользования выполняется материалами группы горючести Г1.

7.2. Тип заполнения оконных проёмов — уточнить.

7.3. Тип заполнения дверных проёмов — двупольные двери с остеклением.

7.4. Полы в помещениях общего пользования — керамогранит.

7.5. Настоящий раздел подлежит рассмотрению в составе тома 3.