BẢNG KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG-CHỈ SỢI

Ngày. 28...tháng. 3.....năm. Q.L.

Ca: $1 \quad 2 \quad 3$

Chỉ tiêu	Máy 🕉	201		`\				
Loại sợi	PD155							
Số lô sợi	1320						1	
Bản sợi	195							
Trọng lượng	155							
Tốc độ cảo	35/180	,						
Tốc độ lên màng	27,1			,				
V1	3012							
V2	210,1					1		
V3	20416				Mr.			
V2/V1					- 1 2			
Vị trí	Lần 1(tex)		Độ dày	Lần 2	Lần 3	107	1010	193
A 1	160	194	195	195	156	193	194	195
	158	197	197	197	157	195	196	194
A 2	158	193	194	193	154	195	196	195
	156	192	193	192	154	775	196	113
4.3	155	193	193	192				
	158	192	193	192				
4	15+	193	194	192				
	154	191	192	192	155,66			19359
5	154	192	193	192	199/66			1755
	155	192	198	197				
1	160	191	- 0	191				
	152	191	192	194				
2	100	199	105	195				
	101	196	191	191				
	151	190	193	193				
	199	192	197	196				
	15+	196	192	193				
	155		192	193				
	1	191	195	190				
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	151	196	11)	//	1.			

Ghi chú:

1. Lúc mới lên máy: kiểm tra mẫu 2 xe liên tiếp(KT: tex, bản chỉ), khi ôn định mối 2 xe lấy mẫu 1 lần (KT tex) và không giới hạn số lần lấy mẫu khi cần thiết

2. Mẫu kiểm tra không ít hơn 10% số lượng sợi trên giàn thâu

Ngryer Akuri


QC Sợi

Toan

GIALOI JSC

Company	GIALOI JSC	Form	QC-QT KTCL-BM03/00
Product Name	PÐ155	Tracking #	1B20
Test File Name	PD155 CA3 28.03.24 1.lta	Method File Name	D2256.lmax
Test Date	2024/03/28	Report Date	2024/04/01
Test Type	Tensile	Speed	300mm/min
No of Batches:	1	Qty/Batch:	24
Times of testing	1	Test #	
Date of prod	CA3 28.3.24	Melt pump	35
Intermediate stretching u	30.2	Stretching Unit	210.1
Annealing unit	204.6	Operator	TOAN

Name	Break_Force	Break_Stroke(Str	g/D	TL
Parameters	Sensitivity 10	Sensitivity 10	-	
Unit	kgf	%		
1 _ 1	9.25507	23.5251	6.42713	160
1 _ 2	9.25345	23.9851	6.50735	158
1_3	9.05587	22.4851	6.36840	158
1 _ 4	8.92669	21.7251	6.35804	156
1 _ 5	9.19566	22.9451	6.59187	155
1 _ 6	9.07175	23.6651	6.37957	158
1 _ 7	8.99266	21.0651	6.36423	157
1 _ 8	9.16657	20.2451	6.61369	154
1 _ 9	8.98107	22.5251	6.47985	154
1 _ 10	9.02969	21.7651	6.47290	155
1 _ 11	9.13026	20.4651	6.34046	160
1 _ 12	8.91316	20.4651	6.51547	152
1 _ 13	8.94906	23.1251	6.41510	155
1 _ 14	8.64038	19.9051	6.11492	157
1 _ 15	9.10968	21.7651	6.70322	151
1 _ 16	8.87434	19.7051	6.44469	153
1 _ 17	9.34024	23.2451	6.61022	157
1 _ 18	8.68576	19.6051	6.22635	155
1 _ 19	8.69678	19.7851	6.31574	153
1 _ 20	9.00133	20.5051	6.37037	157
1 _ 21	8.61663	19.5051	6.13720	156
1 _ 22	9.04542	21.4051	6.40157	157
1 _ 23	8.96105	20.9651	6.46540	154
1 _ 24	9.21066	22.6851	6.64550	154
Average	9.00430	21.5443	6.42789	155.667
Standard Deviation	0.19731	1.44126	0.14751	2.33437
Maximum	9.34024	23.9851	6.70322	160.000
Minimum	8.61663	19.5051	6.11492	151.000



Yes: . No: Solution for Non-compliance: Carried out by: MTN01.Calibrated by:KT3.Calibration No:KT3-01311BCO3 Test results reported herein do not apply to samples other than those tested