

---

PACIENTE:	CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA NUTRIÇÃO		DOCUMENTO:
MEDICO:	GILMAR CALASANS LIMA	DATA EXAME:	29/08/2018
PROTOCOLO:	2133	CONVENIO:	SUS
Unidade:	HDB		

HOSPITAL MANOEL VICTORINO

Página 1 de 1

---

## CULTURA DA AGUA

VALORES DE REFERENCIA

RESULTADO: **Ausência de coliformes na amostra analisada.**  
**28/08**

Método: Aquatest Coli - ONPG MUG

Observação: O grupo coliformes é considerado um indicador de contaminação (poluição) da água, assim, sua detecção na amostra permite considerar esta como imprópria para o consumo humano. O presente teste permite detectar a presença de coliformes em 24 hs.